

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Mateřská škola Damnice – stavební práce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k
výše uvedené zakázce.*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

u výplní otvorů je uveden parametr pro okna $U_w=0,77/W(m^2K)$ a lepší a pro dveře $U_w=0,85 /W/(m^2K)$ a lepší, chtěli bychom se zeptat, zda je nutné tyto předepsané hodnoty dodržet.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje dodržení těchto předepsaných hodnot.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 30. 6. 2020 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 19. 6. 2020

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele