

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Mateřská škola Damnice – stavební práce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

VV na podlahy a obklady z dlaždic řeší v celých plochách vodovzdorné spárování. Tento požadavek se provádí pouze epoxid. materiálem a ten je jak za dodávku tak i za práci několikrát (cca asi 5x) dražší.

Trvá investor na tomto provedení?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na vodovzdorném spárování podlah a obkladů z dlaždic v celých plochách.

V Brně, dne 23. 6. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele