



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 2

Zadavatel: **Centropen, a.s.**
Se sídlem: Třída 9. května 161, Dačice V, 380 01 Dačice
IČ: 00142492
Zastoupen: Ing. Martinem Žahourkem, prokuristou

Název zakázky:

„Snížení spotřeby energie ve společnosti CENTROPEN, a.s., Dačice“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

*„Dobrý den,
máme dotaz k části 3 - osvětlení:
Není zde specifikován příkon nouzového osvětlení, zda se jedná o baterie (1h. nebo 3h.), materiál,
pro ostatní svítidla není požadovaná barva světla (4000K/5000K/6000K), úhel svícení.“*

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel k tomuto uvádí:
Nouzové osvětlení baterie 1 hodina, pro ostatní svítidla bude požadovaná barva světla 4000 K,
úhel svícení minimálně 120°.
Materiál a příkon nouzového osvětlení dle platných norem a uvážení dodavatele.

V Dačicích, dne 2. 7. 2020

Centropen, a.s.
Ing. Martin Žahourek, prokurista