



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:

Obec Rouchovany

Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Černý – starosta obce

IČ: 00290378

Výkonem zadavatelských činností pověřen:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12

612 00 Brno

IČ: 60712121

všem zájemcům o VZ

Vyřizuje: Ing. Miroslav Šlégl

tel.: 541 426 064

e-mail: miroslav.slegl@apinvesting.cz

V Brně dne: 22. 4. 2015

„Rouchovany – chodník, kanalizace“

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. I

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) **„Rouchovany – chodník, kanalizace“** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

1, Ve výkazu výměr SO 02 Parkovací stání je pol.č. 55 Osazení zastávkového přístřešku vč.dodání 4055x1850x2625 s popisem:

Zastávkový **přístřešek s oblou střechou** - ocelová nosná konstrukce, střecha z polykarbonátu, zadní a boční stěny z kaleného skla, dřevěné prvky

Ve Výkazu výměr a ploch SO 02 (soubor D.2.10) pod písmenem D, je tento přístřešek také popán:

Přístřešek na AZ

rozměr - hloubka 1850 mm, šířka 4055 mm, výška min 2625 mm

- materiál konstrukce – kov

- povrchová úprava - žárově zinkované, barva RAL 7004

- prosklené tři stěny (kalené sklo)

- **zastřešení rovné – polykarbonátové desky**

- montáž – kotvení do betonových patek

Žádáme o upřesnění tvaru zastřešení přístřešku, zda s oblou či rovnou střechou.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 1:

Text položky č. 55 soupisu prací u „SO 02 Parkovací stání“ byl nahrazen textem: „Zastávkový přístřešek s rovnou střechou – ocelová nosná konstrukce, střecha, zadní a boční stěny z kaleného skla, dřevěné prvky; bez osvětlené reklamní vitríny, rozměr – hloubka 1950 mm, šířka 4055 mm, výška min. 2680 mm“. Pokud je někde v projektové dokumentaci uvedeno jinak, platí výše uvedené.

Tyto dodatečné informace budou také zveřejněny na profilu zadavatele obce Rouchovany:
https://zakazky.rpa.cz/profile_display_32.html.

S pozdravem

AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti

Příloha:

Opravené soupisy prací v elektronické podobě