



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 26450691
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel
Amal Kaanane, jednatel

Název zakázky:

„Remodelling technologie chlazení MAKRO Olomouc II“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Připouští zadavatel zakázky jako alternativu použití jiného způsobu řízení výkonu kompresoru než je invertor?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ano, pokud bude zajištěno plynulé řízení výkonu 1. kompresoru pro každý teplotní okruh (HT, MT, LT).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Připouští zadavatel zakázky jako alternativu použití řízení kompresoru frekvenčním měničem místo invertoru?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, pokud bude zajištěno plynulé řízení výkonu 1. kompresoru pro každý teplotní okruh (HT, MT, LT).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:



Připouští zadavatel zakázky jako alternativu použití řízení kompresoru start-stop místo invertoru?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano, ale pouze pro KCHJ malých výkonů (pro akvária, výrobníky ledu, ...), NE pro sdružené kompresorové jednotky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Připouští zadavatel zakázky jako alternativu použití digitálně řízeného kompresoru typu scroll?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano, pokud bude zajištěno plynulé řízení výkonu 1. kompresoru pro každý teplotní okruh (HT, MT, LT).

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 24. 8. 2020 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **24. 8. 2020 v 10:05 hodin**

V Brně, dne 4. 8. 2020

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele