

<b>Stavba:</b> „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	<b>Objekt</b> SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	<b>str.:1/16</b>  S0
---	---	----------------------------

## 1. Protokol č.1.











- určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 vypracovaný odbornou komisí
  - S-projekt plus a.s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín

Ve Zlíně dne 13.9.2019

Tabulka 1: Identifikační údaje

Stavba:	„OKO“ ZLÍN – TR. T. BATI – MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682
Objekt:	SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště
Zakázkové číslo	19-4180-135
Účel projektu	DSÚRSP
Investor:	OBEK SERVIS a.s. Panelová 289/6 190 15 Praha 9 - Satalice

## Složení komise pro objekty:

funkce	Jméno a příjmení	Podpis
1 Předseda komise	Ing. arch. Jiří Soukal	
2 Stavební část	Ing. Hana Brázdová	
3 Technologie		
4 Zdravotní instalace	Ing. Eduard Šober	
5 Vytápění	Ing. Eduard Šober	
6 Inženýrské sítě	Ing. Radek Machala	
7 Silnoproudá elektrotechnika	Ing. Michal Polák	
8 Slaboproudá elektrotechnika	Ing. Petr Zikmund	
9 Systém řízení budovy	Petr Bořuta	
10 Požární technika	Ing. Zbyněk Pospíšil,	
11 Vzduchotechnika	Ing. Jaromír Večerka	
12.Koordinace stavby a technologie		

Komise určily vnější vlivy v jednotlivých prostorách a provozech v uvedeném objektu podle příloh:

Seznam místností k protokolu určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51)

Tabulka vlastností nehořlavých látek (plynů, kapalin, prachů) +)

Tabulka vlastností hořlavých látek (prachů) +)

Tabulka vlastností hořlavých látek (plynů, par, kapalin) +)

počet stran: 13

počet stran: 0

počet stran: 0

počet stran: 0

+) Nehodící se škrtněte

**Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3**

<b>Stavba:</b> <b>„OKO ZLÍN – TR. T. BATI</b> <b>MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682</b>	<b>Objekt</b> <b>SO 01 Objekt A – č.p. 508</b> <b>SO 02 Objekt B – č.p. 5682</b> <b>SO 03 Objekt C - parkoviště</b>	<b>str.:2/16</b>  <b>S0</b>
---	--	-----------------------------------

## 1.1 Přehled normálních vlivů -charakteristiky

Vnější vliv	Kód	Vnější vlivy normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed3	Charakteristika vnějšího vlivu
Teplota okolí	AA	AA4 a AA5	-5 až +40 +5 až +40
Atmosférická vlhkost	AB	AB4 a AB5	-5 až +40 vlhkost 5 až 95 +5 až +40 vlhkost 15 až 100
Nadmořská výška	AC	AC1	< 2000m
Výskyt vody	AD	AD1	pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná - Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit např. jako pára, kterou dobré větrání rychle vysuší.
Výskyt cizích pevných těles	AE	AE1	množství ani povaha prachu nebo cizích pevných těles nejsou významné
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF	AF1	množství ani povaha korozivních nebo znečišťujících látek nejsou významné
Ráz	AG	- AG1 - pro průmyslové provedení AG2	Mírný - Domácí nebo obdobná zařízení - standardní průmyslové zařízení – zesílená ochrana
Vibrace	AH	AH1 (pro průmyslové provedení AH2)	Mírné - Domácí nebo obdobná zařízení - standardní průmyslové zařízení
Ostatní mechanická namáhání	AJ	Dosud nestanoveno	---
Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK	AK1	není vážné nebezpečí růstu rostlinstva nebo plísní
Výskyt živočichů	AL	AL1	není vážné nebezpečí výskytu živočichů
Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM	AM1	bez škodlivých účinků
Sluneční záření	AN	AN1	Zanedbatelné intenzita < 500 W/m2
Seismické účinky	AP	AP1	Zanedbatelné zrychlení < 30 Gal (cm/s <sup>2</sup> )
Bouřková činnost	AQ	AQ1  AQ2	- Ng< 2,5 a Nk< 25 bouřkových dní nebo výpočet nebezpečí v souladu s HD 60364-4-443. Normální. - Ng ) 2,5 a Ng> 25 bouřkových dní nebo výpočet nebezpečí v souladu s HD 60364-4-443. Normální.
Pohyb vzduchu	AR	AR1	Pomalá rychlost <= 1m/s
Vítr	AS	AS1	Malá rychlost <= 20 m/s(5,5km/h)
Schopnost osob	BA	BA1	Běžná, nepoučené osoby laici
Elektrický odpor lidského těla	BB	Dosud nestanoveno	
Kontakt osob s potenciálem země	BC	BC1 BC2	- Osoby v nevodivém prostředí, - Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladě
Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD	BD1	malá hustota obsazení, snadné podmínky pro útek
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	BE	BE1	bez významného nebezpečí
Stavební materiál	CA	CA1	Nehořlavé
Provedení (konstrukce budovy)	CB	CB1	Zanedbatelné nebezpečí

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:3/16  S0

## 2. Seznam místností k protokolu č.: ... určení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A111b	RU2- WC			normální	
A101	SCHODIŠTĚ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A102	PODSCH. PROSTOR-NOVÁ PODLAHA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A103	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A104	VÝTAH OSOBNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A105	ÚKLIDOVÁ KOMORA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A106	VSTUPNÍ HALA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A107	ZÁDVEŘÍ	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A108	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A109	RU1-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A109a	RU1-SKLAD		bude určeno před předáním nájemníkovi	normální	
A109b	RU1-VÝDEJ ZZ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A109c	RU1-PŘÍJEM	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A109d	RU1-DENNÍ MÍSTNOST,		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:4/16  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
	ŠATNA				
A109e	RU1-KANCELÁŘ			normální	
A109f	RU1-PŘÍPRAVNA LÉČIV		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A109g	RU1-UMÝVÁRNA SKLA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A109h	RU1-PŘEDSÍŇ WC		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A109i	RU1-WC			normální	
A109j	RU1-WC			normální	
A109k	RU1-ÚKLID		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A110	RU4-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A111	RU2-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A111a	RU2-PŘEDSÍŇ WC		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A111c	RU2-SKLAD		bude určeno před předáním nájemníkovi	normální	
A111d	RU2-ÚKLIDOVÁ KOMORA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A112	RU3-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A113	SCHODIŠTĚ - VENKOVNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A201	SCHODIŠTĚ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A202	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A203	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A204	VÝTAH OSOBNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
<b>Stavba:</b> „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	<b>Objekt</b> SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	<b>str.:5/16</b>  <b>S0</b>

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A205	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A206a	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A206b	WC - MUŽI			normální	
A207a	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A207b	WC ŽENY			normální	
A208	ÚKLIDOVÁ KOMORA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A209	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A210	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A211	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A212	ČEKÁRNA	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A213	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A214	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A215	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A216	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A217	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A218	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A219	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A220	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A221	ČEKÁRNA	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A222	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A223	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:6/16  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A224	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A225	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A226	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A227	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A228	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A229	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A230	ČEKÁRNA	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A231	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A232	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A233	SCHODIŠTĚ - VENKOVNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A234	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A301	SCHODIŠTĚ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A302	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A303	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A304	VÝTAH OSOBNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A305	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A306a	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A306b	WC - MUŽI			normální	

**Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3**

**Stavba:**

**„OKO ZLÍN – TR. T. BATI  
MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682**

**Objekt**

**SO 01 Objekt A – č.p. 508  
SO 02 Objekt B – č.p. 5682  
SO 03 Objekt C - parkoviště**

**str.:7/16**

**S0**

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A307a	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A307b	WC ŽENY			normální	
A308	ÚKLIDOVÁ KOMORA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A309	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A310	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A311	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A312	ČEKÁRNA	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A313	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A314	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A315	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A316	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A317	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A318	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A319	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A320	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A321	ČEKÁRNA	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A322	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A323	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A324	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A325	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A326	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A327	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A328	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:8/16  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A329	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A330	ČEKÁRNA	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A331	SESTRA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A332	LÉKAŘ		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A333	SCHODIŠTĚ - VENKOVNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A334	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A401	SCHODIŠTĚ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A402	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A403	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A404	VÝTAH OSOBNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A405	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A406a	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A406b	WC - MUŽI			normální	
A407a	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A407b	WC ŽENY			normální	
A408	ÚKLIDOVÁ KOMORA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3



Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:9/16  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A409	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A410	KANCELÁŘ			normální	
A411	KANCELÁŘ			normální	
A412	KANCELÁŘ			normální	
A413	KANCELÁŘ			normální	
A414	KANCELÁŘ			normální	
A415	SCHODIŠTĚ - VENKOVNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A416	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A001	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A002	VÝTAH OSOBNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A003	RU5-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A003a	RU5-PŘEDSÍŇ WC		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A003b	RU5-WC			normální	
A003c	RU5-ÚKLIDOVÁ KOMORA		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A004	RU6-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A004a	RU6-PŘEDSÍŇ WC		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A004b	RU6-WC			normální	
A005	NÁHRADNÍ ZDROJ	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A006	SCHODIŠTĚ - VENKOVNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
<b>Stavba:</b> <b>„OKO ZLÍN – TR. T. BATI</b> <b>MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682</b>	<b>Objekt</b> <b>SO 01 Objekt A – č.p. 508</b> <b>SO 02 Objekt B – č.p. 5682</b> <b>SO 03 Objekt C - parkoviště</b>	<b>str.:10/1</b> <b>6</b>  <b>S0</b>

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A0001	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A0002	VÝTAH OSOBNÍ	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
A0003	SPRCHA	zóny dle ČSN	voda stříká všemi směry	nebezpečné	ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-4-701, min IP44
A0004	REZERVA			---	
A0005	MANIPULACE - OBALY			normální	
A0006	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE+TUV	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A0007	ROZVODNA NN	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A0008	ROZVODNA SLP	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A0009	UPS	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
A0010	REZERVA			---	
A0011	REZERVA			---	
A0012	PŘEDSÍŇ WC		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
A0013	WC			normální	
A0014	WC			normální	
A0015	NEOBSAZENO			---	
A0016	REZERVA			---	
A0017	REZERVA			---	

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
<b>Stavba:</b> „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	<b>Objekt</b> SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	<b>str.:11/1</b> <b>6</b>  <b>S0</b>

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
A0018	CHODBA	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
A0019	NEOBSAZENO			---	
A0020	RU7-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
A0021	RU8-OBCHODNÍ PROSTOR		bude určeno před předáním nájemníkovi		
č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
B101	Chodba + schodiště	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B102	Kancelář			normální	
B103	Kancelář			normální	
B104	Kancelář			normální	
B105	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B106	Čajová kuchyňka		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B107	Provozní sklad			normální	
B108a	WC muži - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B108b	WC muži			normální	
B108c	WC muži			normální	
B109a	WC ženy - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B109b	WC ženy			normální	
B110	Úklidová komora		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:12/1 6  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
B111	Technická místnost VZT	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
B113	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B115	WC imobilní			normální	
B201	Chodba + schodiště	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B202	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B203	Kancelář			normální	
B204	Kancelář			normální	
B205	Kancelář			normální	
B206	Zasedačka			normální	
B207	Kancelář			normální	
B208	Kancelář			normální	
B209	Kancelář			normální	
B210	Kancelář			normální	
B211	Kancelář			normální	
B212	Kancelář			normální	
B213	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:13/1 6  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
B214	Spisovna			normální	
B215	Čajová kuchyňka		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B216	Provozní sklad			normální	
B217a	WC muži - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B217b	WC muži			normální	
B217c	WC muži			normální	
B218a	WC ženy - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B218b	WC ženy			normální	
B219	Úklidová komora		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B220	Technická místnost VZT	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
B221	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B222	WC imobilní	BA3	Osoby, které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné	nebezpečné	viz. vyhláška 398/2009 Sb., dále ve smyslu ČSN33 2000-5-51
B001	Hala	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B002	Vstupní hala	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B003	Provozní sklad			normální	
B004	Provozní sklad			normální	

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
<b>Stavba:</b> „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	<b>Objekt</b> SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	<b>str.:14/1</b> <b>6</b>  <b>S0</b>

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
B005	Server	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
B006	Provozní sklad			normální	
B007	Denní místnost		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B008	Zádveří	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B009	Planografie	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
B010	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B011	Planografie	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
B012	Provozní sklad			normální	
B013a	WC muži - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B013b	WC muži			normální	
B013c	WC muži			normální	
B014a	WC ženy - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B014b	WC ženy			normální	
B015	Úklidová komora		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B016	Kancelář			normální	
B017	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:15/1 6  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
B018	Kancelář			normální	
B019a	WC ženy - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B019b	WC ženy			normální	
B019c	Úklidová komora		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B020	Zádveří	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B0001	Komerce				
B0002	Zásobování			normální	
B0003	WC			normální	
B0004	WC muži - předsíň		umývací prostor	normální	ČSN 33 2130 ed3
B0005	Zázemí			normální	
B0006	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B0007	Chodba	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B0008	Chodba vnější	BD3	velká hustota obsazení, snadné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08.. Požadavky na ochranná opatření musí předat požární specialista
B0009	TM EPS	BA4 BC3	Kvalifikace osob Častý kontakt osob s potenciálem země	nebezpečné	Dle vyhlášky 50/78 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
Stavba: „OKO ZLÍN – TR. T. BATI MODERNIZACE OBJEKTU Č.P. 508 A Č.P. 5682	Objekt SO 01 Objekt A – č.p. 508 SO 02 Objekt B – č.p. 5682 SO 03 Objekt C - parkoviště	str.:16/1 6  S0

č.m.:	účel místnosti	označení	charakteristika	začlenění	norma, předpis
C001	Parkoviště nadzemní		venkovní prostor	nebezpečné 1)	
C002	Pochůzí plocha	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné 1)	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..
C0001	Parkoviště podzemní	BD2	malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro útěk	nebezpečné	ČSN 33 2310 ed.3 a řada norem ČSN 73 08..

1) Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5.

Pozn.vnější vlivy určené jako normální se v tabulce neuvádí.

### 3. Závěrečná ustanovení

Při provozování zařízení musí být vždy dbáno na to, aby se v dosahu zde stanovených nebezpečných Zón nenacházela žádná zařízení, která nemají příslušné elektrické krytí.

Při určování prostředí bylo postupováno ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Prostředí stanovené v tomto protokolu musí být během zkušebního provozu prověřováno a před uvedením do trvalého provozu musí být protokol o prostředí potvrzen, nebo opraven provozovatelem.

Při změnách technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek musí být určeno prostředí znovu a překontrolováno, zda elektrické zařízení změněným podmínkám vyhovuje.