

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VÝHY	PLOCHA m²
A201	SCHODIŠTĚ		19,00
A202	CHODBA		45,10
A203	CHODBA		28,33
A204	VÝTAH OSOBNÍ		2,89
A205	CHODBA		8,55
A206a	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI		4,10
A206b	WC – MUŽI		8,49
A207a	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY		9,11
A207b	WC ŽENY		4,56
A208	ÚKLIDOVÁ KOMORA		1,63
A209	CHODBA		31,66
A210	LÉKAŘ		37,53
A211	SESTRA		24,71
A212	ČEKÁRNA		23,79
A213	LÉKAŘ		21,19
A214	SESTRA		20,80
A215	LÉKAŘ		21,22
A216	SESTRA		18,36
A217	SESTRA		18,29
A218	LÉKAŘ		18,25
A219	LÉKAŘ		18,42
A220	SESTRA		18,23
A221	ČEKÁRNA		27,66
A222	SESTRA		18,29
A223	LÉKAŘ		18,36
A224	LÉKAŘ		18,30
A225	SESTRA		18,28
A226	SESTRA		18,36
A227	LÉKAŘ		21,22
A228	SESTRA		19,98
A229	LÉKAŘ		20,80
A230	ČEKÁRNA		25,05
A231	SESTRA		24,67
A232	LÉKAŘ		23,72
A233	SCHODIŠTĚ – VENKOVNÍ		15,78
A234	TECHNICKÁ MÍSTNOST		2,84

Číslo	Název	Plocha (m2)
B201	Chodba + schodiště	43.65
B202	Chodba	10.67
B203	Kancelář	17.10
B204	Kancelář	17.56
B205	Kancelář	17.61
B206	Zasedačka	27.42
B207	Kancelář	26.42
B208	Kancelář	27.41
B209	Kancelář	16.87
B210	Kancelář	18.33
B211	Kancelář	18.02
B212	Kancelář	12.68
B213	Chodba	4.92
B214	Spisovna	35.41
B215	Čajová kuchyňka	6.05
B216	Provozní sklad	3.28
B217a	WC muži - předsíň	2.12
B217b	WC muži	1.54
B217c	WC muži	1.44
B218a	WC ženy - předsíň	2.25
B218b	WC ženy	1.40
B219	Úklidová komora	1.17
B220	Technická místnost VZT	17.75
B221	Chodba	7.74
B222	WC imobilní	3.65
		342.47

OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Požární odolnost dveří kouráčenost, samozavírač, paníkové kování, koordinátor zavírání
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střeby
REI 15DP1	Požární odolnost stěn
⊗	Nouzové osvětlení
⊕	Nástěnný hydrant D 25, s tvarové stálou hadicí Ø19 mm, délky 30 m
⊕	Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
→	Směr úniku
→	Hlavní východ
—	Hranice požárních úseků
△ PHP	Přenosný hasicí přístroj
---	Hranice požárně nebezpečného prostoru
← 4,27 m	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požárně nebezpečný prostor
⊙ OS	Počet osob
EPS	Elektrická požární signalizace
E	Evakuační výtah
⊕	Rozhlas s nuceným odposlechem
⊕	Požární klapka na VZT potrubí
⬢	Tlačítkový hlásič
⊕	CENTRAL STOP
⊕	TOTAL STOP
⊕	Ústředna EPS

OZNAČENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
POZ01	H	Hydrant + text
POZ03	⊕	Hasicí přístroj + text
POZ14	→	Únikový východ vpravo (fotolumin. značky)
POZ15	→	Únikový východ vlevo (fotolumin. značky)
POZ19	→	Únikové schodiště vpravo dolů (fotolumin. značky)
POZ21	→	Únikové schodiště vlevo dolů (fotolumin. značky)
POZ22	→	Nouzový východ (fotolumin. značky)
POZ37	→	Únikový východ - text (fotolumin. značky)
POZ20	→	Únikové schodiště vlevo nahoru (fotolumin. značky)
FLZ36	→	Evakuační výtah (fotolumin. značky)
FLZ41	⬢	Tento výtah neslouží k evakuaci osob (fotolumin. značky)

PÚ - N A1.01/N5 - II. SPB

CHÚC B

2.PODLAŽÍ

Š - P A01.07/N5 - II. SPB

PÚ - P A01.06/N5 - II. SPB

Š - N A1.04/N5 - II. SPB

PÚ - N A3.01 - III. SPB

PÚ - N B2.01/N4 - II. SPB

PÚ - N B4.02 - II. SPB

PÚ - N A2.01/N5 - II. SPB

Š - N A1.04/N5 - II. SPB

POSLEDNÍ PODLAŽÍ OBJEKTU B

OBJEKT A

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				



Objednatel OB EK SERVIS a.s. Panelová 289/6 190 15 Praha 9 - Satalice			
Koordínace stavby a profesí Koordínace stavby a technologie Statik			JTSK, Bpv SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.
Hlavní projektant Ing. Zbyněk Pospíšil	Vedoucí projektant Ing. Zbyněk Pospíšil	Vypracoval Ing. Zbyněk Pospíšil	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:
Hlavní projektant Ing. arch. Jiří Soukal	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
stavba: "OKO" Zlín - Tr. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682			
objekt: SO 01, SO 02, SO 03		číslo zakázky 19-4180-135	
profese: D1.3 - Požární bezpečnostní řešení		stupeň dokumentace DSÚRSP	
obsah: PŮDORYS 2.NP		datum 1.vydání 09/2019	
název díl. souboru: SO01_D13_06_np02_0.dwg		měřítko 1:100	
číslo výkresu: SO01		formát 8 A4	
D1.3		výtlisk číslo:	
06		datum revize:	
		výtlisk číslo:	
		0	
		číslo revize:	
		0	