



ROZVODNÁ SOUSTAVA
3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

- čl.411 – automatické odpojení od zdroje
 - základní ochrana je zajiřtřena základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty ...
 - ochrana při poruře je zajiřtřena ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy ...
- čl.412/201 – dvojitá nebo zesílená izolace
 - základní ochrana je zajiřtřena základní izolací, ochrana při poruře přidavnou izolací, nebo
 - základní ochrana i ochrana při poruře zajiřtřena zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi
- čl.413 – elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče
 - základní ochrana zajiřtřena základní izolací živých částí nebo přepážkami a kryty
 - ochrana při poruře zajiřtřena jednoduchým oddělením obvodu od ostatních obvodů a od země
- čl.414 – malé napětí zajiřtřované SELV a PELV
- čl.415 – doplňková ochrana:
 - proudový chránič RCD
 - doplňující ochranné pospojování

Číslo	Název	Plocha (m2)
B0001	Komerce	313.32
B0002	Zásobování	6.85
B0003	WC	8.92
B0004	WC muži - předsíň	5.53
B0005	Zázemí komerce	8.39
B0006	Chodba	9.39
B0007	Chodba	8.40
B0008	Chodba vnější	22.50
B0009	TM EPS	0.90
C0001	Parkoviřtř podzemní	353.47


Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				



Investor:
OBEK SERVIS a.s.
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice

Koordinace stavby a profesí		SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.
Koordinace stavby a technologie		
Statik		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	číslo zakázky:
Oprávněná osoba kooperanta:				

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s-projekt plus, a.s. projektová a inženýrská činnost Tř. T.Bati 508 762 73 Zlín tel.: +420 577 594 111, fax: +420 577 212 059 www.s-projekt.cz atelier@s-projekt.cz
Ing. arch. Jiří Soukal	ing. M. Polák	ing. M. Polák	ing. M. Polák	

stavba: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 objekt: SO 03 Objekt C - podzemní parkoviřtř	HIP Ing.arch. J. Soukal	
	číslo zakázky	19-4180-217
	stupeň dokumentace	DPS
profese: D.1.4.g - Zařizení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodů	datum 1.vydání	02/2020
obsah: PŮDORYS 2.PP - OSVĚTLENÍ	měřítko	1:100 formát 5 x A4
název dig.souboru: SO03_D14g_PP02_R0.dwg	datum revize:	---
číslo výkresu: SO03	číslo revize:	00
D14g		
3011		