



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 7

Název zakázky:

„REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTECH OKO ZLÍN“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

SO_01_střecha_sys. vyhřívání okapů a svodů_ není uvedena délka okapů, resp. topných kabelů. Žádáme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že V SO_01 jsou výměry = 0.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

SO_01_A_2PP_záložní zdroj UPS_ nenalezena specifikace záložní UPS. Žádáme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel doplňuje:

UPS 230-024-010

Vstup: 230VAC

Výstup: 24VDC

Výkon 60W

Kapacita baterie: 200Wh



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

SO_01_A_2NP a 3NP_při orientační kontrole délky kabelů z rozvaděče RE210a RE220 do podružných rozvaděčů RMS211 až RMS225 je ve VV délka kabelu CYKY J 5x6 – 110 m a dle našeho měření bude potřeba min.210 m obdobně i ve 3NP, ostatní kabely jsme nepřeměřovali. Žádáme o kontrolu těchto výkazů a upřesnění, jestli jsou délky správně.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel v příloze doplňuje aktualizovaný výkaz výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 10. 2020 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 12. 10. 2020 v 10:05 hodin, místo pro podání nabídek a otevírání obálek zůstává nezměněno.

V Brně dne 23. 9. 2020

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele