



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Název zakázky:

Slezské vzdělávací centrum – Mlynářova vila

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění dotazu k zadávací dokumentaci č. 1

V projektové dokumentaci jsem nenalezla technickou zprávu. Prosím také o přesnou specifikaci zábradlí. Není ani vyznačeno, kde se nachází, z jakého materiálu atd. Prosím o sdělení, kde se nachází projektová dokumentace VZT a vytápění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Předmětné dokumenty jsou obsaženy v příloze tohoto vysvětlení.

Znění dotazu k zadávací dokumentaci č. 2

Můžete prosím upřesnit, zda-li máte více informací k poptávce roštů, než „9 m²“? Pokud máte takto neurčitě a obecně pojatou informaci, pak nemohu správně určit cenu. Ta se odvíjí v závislosti na provedení (nadimenzování nosné pásky, provedení roštu, hustota ok, rozměr roštu, jeho tvar, materiál/povrchová úprava atd).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Mobilní přemostění bude sloužit pro překlenutí přístupu do budovy SVC – v případě potřeby pro osobu s omezenou schopností pohybu – sklon na délku 5,2 m max. 8,0 %

Konstrukce roštu je navržena z prvků o rozměrech 250 x 2000 mm, tl. 2 mm vzájemně spojovaných šroubováním, povrchová úprava je ocel žárově zinkovaná, vodou ředitelný ochranný lak odolný proti otěru a povětrnostním podmínkám.

Nákres je obsažen v příloze tohoto vysvětlení.



Znění dotazu k zadávací dokumentaci č. 3

Nikde v PD není specifikováno, o jaké keře se má jednat. Bez specifikace není možno nacenit.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Bude se jednat o tyto keře:

- Pěnišník 'Vulcan' - 2ks
- Bobkovišeň lékařská 'Novita' – 2ks
- Hortenzie latnatá 'Bobo' – 2ks
- Ruj vlasatá 'Red Spirit' - 2ks
- Růže Hugova – 2ks

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 11. 2020 do 10:00 hodin.

V Brně dne 4. 11. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele