


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
2.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR d560 mm; Q=8000 m3/h, P=150 Pa; VČETNĚ FM	1
3.01	KAPSOVÝ FILTR 1500x1000, TŘ. FILTRACE G4, VČETNĚ REVIZNÍCH DVEŘÍ	1
5.01	PRUŽNÁ SPOJKA d560 mm	1
5.02	KRYCÍ MŘÍŽKA d560 mm	1
5.03	KRYCÍ MŘÍŽKA 710x500 mm	1
5.04	DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x800 mm, DODÁVKA STAVBY	2
6.01	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 710x500 mm, DÉLKA 1000 mm	1
7.01	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 1500x1000 mm, POZINK. PLECH, PEVNÉ LAMELY	1
7.02	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 1000x800 mm, POZINK. PLECH, PEVNÉ LAMELY	1


LEGENDA



DIMENZE POTRUBÍ – VIDITELNÝ ROZMĚR/NEVIDITELNÝ ROZMĚR
POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm
TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA

- ROZVODY POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT JSOU ZAVĚŠENY POD STROPEM NA ZÁVĚSECH NEBO KONZOLÁCH
- POTRUBÍ VZT JE Z POZINK. PLECHU SK.I, ČTYŘHRANNÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO KAUKČUKOVOU IZOLACÍ TL. 19 mm
- VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT BUDE UZEMNĚNO, DODÁVKA ELEKTRO
- NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU, DODÁVKA ELEKTRO/MaR
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI VČETNĚ ZAPRAVENÍ, DODÁVKA STAVBY
- DVEŘNÍ MŘÍŽKY DODÁVKA STAVBY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>TZ pro, s.r.o. Filipínského 55 615 00 Brno tzpro@tzpro.cz www.tzpro.cz</div> <div>KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING</div>
ING. PAVEL BURIAN	ING. JAN PANOVEC	PAVEL HERMAN	
INVESTOR: SLADOVNA BRUNTÁL s.r.o. KAROLÍNY SVĚTLÉ 1488/4, 792 01 BRUNTÁL			
AKCE: REKONSTRUKCE ENERGOCENTRA V AREÁLU SPOLEČNOSTI SLADOVNA S.R.O.	DATUM	09/2019	
	STUPEŇ	DSP	
	FORMÁT	2xA4	
	Č. ZAKÁZKY	039/2016	
PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:	
OBSAH: PŮDORYS KOTELNY	1:100	D.1.4.3–b0	