



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 5

Společnost: **SLADOVNA s.r.o.**
Sídlo: Karolíny Světlé 1488/4, 792 01 Bruntál
IČO: 47150688
Zastoupen: MUDr. Janem Vaňkem ml., jednatelem

Název zakázky:

„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále – dodávky“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Část 2 – Komín a vzduchotechnika

V upravené specifikaci je položka Tlumič hluku DN350 x 1500 mm 2ks.

Ve výkresu D.1.4.1-b04_Kourovody.pdf je zakreslen tlumič hluku délky 4 m a v poznámce útlum tlumičů 30 dB.

Nikde jinde jsem požadovaný utlum nenašel.

Kolik dB má tedy tlumič utlumit? Délka tlumičů závisí na konstrukčním uspořádání a každý výrobce to má jinak.

Má to být tlumič rezonanční, absorpční nebo kombinovaný.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že hluková studie nařídila snížit hluk šířící se z komínů o 30 dB, tedy to je základní parametr, délka, tvar či konstrukční provedení tlumičů je druhotné, směrodatný je útlum 30 dB, který je v projektové dokumentaci.

V Brně, dne 7. 1. 2021

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele