



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 6

Společnost: **SLADOVNA s.r.o.**
Sídlo: Karolíny Světlé 1488/4, 792 01 Bruntál
IČO: 47150688
Zastoupen: MUDr. Janem Vaňkem ml., jednatelem

Název zakázky:

„Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále – dodávky“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí v dodatečných informacích č.2 ze dne 14.12.2020 parametry kotlů následovně sytá pára, provozní tlak 0,5 – 0,95 bar, maximální tlak 1,5 bar – pojistný ventil 1,5 bar. V návaznosti na odpověď vysvětlení zadávací dokumentace – souboru dodatečných informací zadavatele č. 4 ze dne 6. 1. 2021 kde se píše: „zmíněný požadavek na tlak a ventil, potažmo parametry s tím související byly změněny, potažmo odstraněny v rámci vysvětlení zadávací dokumentace – souboru dodatečných informací zadavatele č. 3 ze dne 22. 12. 2020 a v její příloze (aktualizované tabulce specifikace předmětu plnění). Což se neuskutečnilo – nebylo pozměněno a ni odstraněno. Prosíme o změnu – aktualizaci v tabulce specifikace předmětu plnění, a to odstranění parametrů tlaku a ventilu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že stanovil veškeré technické podmínky včetně požadavků na tlak a ventil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 22. 12. 2020, kdy jako přílohu tohoto Vysvětlení zveřejnil aktualizovanou tabulku technické specifikace. V této příloze účastníci naleznou **jediné platné informace k tlaku, ventilu (resp. tabulka neobsahuje požadavek na přetlakový ventil 1,5 bar – není tedy vyžadován)** a k ostatním technickým podmínkám zadavatele. Zadavatel doposud nevydal žádnou novější tabulku technické specifikace, jež by nahrazovala dřívější verze a rušila jejich platnost.

Zadavatel pro upřesnění opětovně uvádí, že „každé nové vysvětlení zadávací dokumentace aktualizuje, resp. **nahrazuje** to stávající, a to zejména v částech, které jsou z logiky věci v rozporu“, tzn. pokud ve vysvětlení zadávací dokumentace – souboru dodatečných informací zadavatele č. 2 uvedl informace týkající se požadavků na tlak a přetlakový ventil, následně je **nahradil** požadavky na parametry tlaku (a ventilu) uvedenými ve vysvětlení č. 3 ze dne 22. 12. 2020 za kterými si bez dalšího stojí a požaduje je.

V Brně, dne 8. 1. 2021

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele