

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	PROSTOR SCHODIŠTĚ	11,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.02	CHODBA	17,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.03	KUCHYŇKA	8,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
2.04	POKOJ	12,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.05	POKOJ	12,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.06	SOC. ZÁZEMÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2000 MM
2.07	POKOJ	11,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.08	POKOJ	12,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.09	SOC. ZÁZEMÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2000 MM
2.10	POKOJ	14,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKLÍK v. 100 MM
2.11	SOC. ZÁZEMÍ	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2000 MM
2.12	PŮDA	712,13	BETONOVÁ MAZANINA	

A Svítidlo prům LED IP 66, 42W, 1172x 145x100mm, 5620lm, 4000K

B Svítidlo stropní LED IP 20, 38W, s opál, krytem, 595x595x80mm, 3770lm, 4000K

C Svítidlo přisazené stropní LED válcové, IP 44 průměr 228mm, výška 180mm, 29W, 2700lm, 4000K

D Svítidlo přisazené typ dle výběru investora, LED cca 24W, IP 20

E Svítidlo přisazené venkovní LED cca 40W dle výběru investora, IP 54

F Svítidlo přisazené venkovní s infračidlem LED cca 30W dle výběru investora, IP 54

G Svítidlopřisazení LED , IP 20 cca 35W typ, dle výběru investora,

H Svítidlo nástěnné do koupelny venkovní LED cca 20W IP 44

N Nouzové svítidlo LED , 30 min - IP 20

N´ Nouzové svítidlo LED , 30 min - IP 20, trvale svítící

V Ventilároor pro ovětrání , IP 44, 230V, 70W se zpožď. doběhem

Spínač jednopól, 250V, 10A IP 20

Spínač seriový, 250V, 10A IP 20

Spínač střídavý, 250V, 10A IP 20

Tlačítko spínací 250V, 10A IP 20

Spínačtrojpól páčkový s doutn., 400V, 16A IP 20

Spínač seriový, nástěnný 250V, 10A IP 44

Spínač seriový, nástěnný 250V, 10A IP 44

Spínač střídavý, nástěnný 250V, 10A IP 44

Tlačítko spínací 250V, 10A IP 44

SB1 Bezpečnostní tlačítko, IP 44

Ovladač pom, obvodů vdvojtlačítkový ve skříni IP 44

Zásuvka polozap. 250V, 16A, IP 20

Zásuvka nástěnná 250V, 16A, IP 44

Zásuvka prům. 400V, 32A, IP 44, 3P + N + PE

El. přívod ovládací

El. rozvody třífáz

El. rozvody jednofáz.

El. rozvody zásuvkové

El. rozvody pro nouz. osvětlení

Uzemňovací přívody

Ochranné pospojování

Hlavní trasy SIL rozvodů

Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V
síť: TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
Proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelínková	***Ing. Ludmila Jelínková***
Projektant : Ing. Ludmila Jelínková	***Projektování el. zařízení***
Místo stavby: k.ú. Strážek 756521, kraj Vysočina	***675 03 Náramеč 1***
Investor: KOLEGAROVÁ s.r.o., 59251 Dolní Rožínka 24, IČ: 607 42 101	*IČO 40462536, tel:603495592*
	www.jelinkova.cz
Název akce: ***REVITALIZACE BUDOVY*** ***Strážek, k.ú. Strážek 756521***	Č. zak: 28/19
	Datum: 10/2019
	Účel: DSP
Obsah: Zařízení silnoproudé elektrotechniky - půdorys 2.N.P.	Měřítko: 1:50 Č. výkr.: D.1.4.d.5