

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	SKLAD I.	296,26	LEŠTĚNÝ BETON	PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ
1.02	SKLAD II	297,83	LEŠTĚNÝ BETON	PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ
1.03	VSTUPNÍ HALA	75,77	LEŠTĚNÝ BETON	PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ
1.04	CHODBA	13,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ
1.05	WC	4,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD + 1000 MM
1.06	DÍLNA	86,13	AKRYLÁTOVÁ PODLAHA	PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ
1.07	CHODBA	6,07	BETONOVÁ MAZANINA	STROP - ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,98	BETONOVÁ MAZANINA	STROP - ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,33	BETONOVÁ MAZANINA	STROP - ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.10	KOTELNA	12,30	BETONOVÁ MAZANINA	STROP - ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.11	SKLAD OTOPU	16,60	BETONOVÁ MAZANINA	STROP - ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.12	ŠATNA+SPRCHA	5,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD + 2200 MM

A Svítidlo pro LED IP 66, 42W, 1172x 145x100mm, 5620lm, 4000K

B Svítidlo stropní LED IP 20, 36W, s opál. krytem, 595x595x85mm, 3770lm, 4000K

C Svítidlo přisazené stropní LED zákrasné, IP 44 pryskyř.230mm, výška 100mm, 29W, 2700lm, 4000K

D Svítidlo přisazené typ dle výpisu zvvestica, LED cca 24W, IP 20

E Svítidlo přisazené venkovní LED cca 40W dle výpisu zvestica, IP 54

F Svítidlo přisazené venkovní s infračidlem LED cca 32W dle výpisu zvestica, IP 54

G Svítidlo/nástěnné LED , IP 20 cca 20W typ. dle výpisu zvestica.

H Svítidlo nástěnné do koupelny venkovní LED cca 20W IP 44

N Nouzové svítidlo LED , 30 min - IP 20

N' Nouzové svítidlo LED , 30 min - IP 20, trvalé svítící

V Ventilátor pro svítidlo , IP 44, 230V, 70W se spoč. doběhem

Spínací jednopól. 250V, 10A IP 20

Spínací seriový, 250V, 10A IP 20

Spínací střídavý 250V, 10A IP 20

Tlačítko spínací 250V, 10A IP 20

Spínačprogrd.zabíjecí s dtuch., 400V, 16A IP 20

Spínací seriový, nástěnný 250V, 10A IP 44

Spínací střídavý, nástěnný 250V, 10A IP 44

Tlačítko spínací 250V, 10A IP 44

SB1 Bezpečnostní tlačítko, IP 44

Ovládač pohn. zbvoníc vícejedňkrový ve svrhl IP 44

Zásuvka jednoop. 250V, 16A, IP 20

Zásuvka nástěnná 250V, 16A, IP 44

Zásuvka pohn. 400V, 32A, IP 44, 3P + N + PE

EL přívod svítidel

EL rozvody fáze

EL rozvody jednoživ.

EL rozvody zásuvkové

EL rozvody pro nouz. osvětlení

Uzemňovací přívody

Ochranné pospojování

Hlavní trasy SIL rozvodů

Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V
síť: TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
Proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (subdodav.se na zákon o zadávacích zakázek a na zákon proti nekalé soutěži).

Zodp. projektant: Ing. Ludmila Jelínková
Projektant: Ing. Ludmila Jelínková
Místo starby: K. ú. Strážek 756521, okaj Vysočina
Investor: KOLEGAROVA s.r.o., 592 51 Dolní Rožínka 24, IČ: 607 42 101

Ing. Ludmila Jelínková
Projektová el. zařízení
577 03 Nové Město na Moravě 1
IČO 69482238, tel. 601653587
www.jelinkova.cz

Název akce: **REVITALIZACE BUDOVY**
Strážek, k.ú. Strážek 756521

Č. zak.: 28/19
Datum: 10/2019
Úroveň: DSP

Obsah: Zařízení silnoproudé elektrotechniky
– půdorys 1.N.P.

Měřítko: 1:50
Č. výkr.: D.1.4.d.4