Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

HZSJX006IEAM
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

DAKAR, spol. s r.o.
V Zápolí 898/16
141 00 Praha 4 - Michle

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 21.10.2019
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 4926-2/ZR-2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: **Revitalizace budovy Strážek**
Místo stavby: Strážek, parc.č. st. 175, parc.č.1048/1,1048/2,1048/3,1048/7,1048/8,1048/9
Stavebník: DAKAR, spol. s r.o., V Zápolí 898/16, 141 00 Praha 4 - Michle
Předložená dokumentace: pro stavební povolení, zpracovatel Radek Caha, číslo ČKAIT - 1400075, datum 09/2019

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina") jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16.10.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:
HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (*zpracovatel Ing. David Švaříček, číslo ČKAIT - 1400274, datum 10/2019).*

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního

řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Objekt bude sloužit jako dílna pro údržbu a opravy těžební a dopravní techniky. Součástí objektu budou sklady náhradních dílů, demontovaných dílů a sklad autopříslušenství **kromě** skladu nátěrových hmot, olejů a mazadel, čalounění a pneumatik. V části půdního prostoru bude provedena vestavba ubytovacích pokojů pro zaměstnance. K objektu je SV strany přistavěn přístavek technického zázemí (kotelna tuhých paliv, sklad paliva, technická místnost). Z JZ strany jsou před objektem provedeny dva ocelové přístřešky pro parkování aut. V celém 1. NP bude provedeno zateplení podhledu pomocí sendvičových panelů s požární odolností min. EI 15 DP3, bude provedena výměna oken, dveří a vrat a výměna střešní krytiny.

Objekt je rozdělen na 11 požárních úseků, další tvoří instalační šachty. Požární uzávěry budou osazeny dle PBŘS a výkresů PB. Ocelové sloupy budou splňovat požární odolnost min. R 30 DP1. Vnější požární voda je zajištěna z rybníka ve vzdálenosti cca 270 m od objektu. Ve skladu m.č. 1.02 na stěně u vrat do skladu I. bude osazen hadicový systém s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, min. statický přetlak bude 0,20 MPa. Zajištění vnitřní požární vody bude z nové studny v areálu, doprava vody bude čerpadly. Posilovací čerpadla musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů v souladu s čl. 13.10.1 ČSN 73 0804. V objektu bude osazeno celkem 12 kusů PHP. V každém pokoji, společných prostorách a na únikových cestách budou osazena čidla autonomní detekce a signalizace.

(Otisk razítka)

HZS Kraje Vysočina
Územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4
591 01 Žďár nad Sázavou
5

Plk. Ing. Vladimír Sobotka
Ředitel územního odboru