



Pan

Ing. Vlastimil Skála

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

Naše značka: 2792/TD-19
Vyřizuje linka: Chmelař - 495 715 231
Dne: 27. 11. 2019

**Věc: Revitalizace objektu bývalé fary čp. 1 – Starý Bydžov, přístavba a stavební úpravy
– vyjádření pro územní a stavební řízení**

Investorem stavby je Obec Starý Bydžov.

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Se stavebními úpravami souhlasíme.

Na st. p. č. 49 a p. p. č. 82/2 v k. ú. Starý Bydžov se nenachází žádný vodovodní řad, který provozuje Královéhradecká provozní, a.s..

Nejbližší vodovodní řady DN 80 PE a DN 150 PVC v provozování Královéhradecké provozní, a.s. se nachází na p. p. č. 900/1 a 875/1 v k. ú. Starý Bydžov. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Vodovod má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m nebo 2,5 m od líce potrubí dle profilu a hloubky uložení. Toto ochranné pásmo musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.

Pro objekt č. p. 1 Starý Bydžov je vyvedena stávající vodovodní přípojka DN 25 (1") PE, která je napojena na vodovodní řad DN 80 PE v našem provozování a který se nachází na p. p. č. 900/1 v k. ú. Starý Bydžov.

Informativní zakres stávajících vodovodních řadů v provozování Královéhradecké provozní, a.s., včetně přípojek, v M 1:500 přikládáme.

Stávající vodovodní přípojka a umístění vodoměrné sestavy a fakturačního vodoměru zůstává stávající. Dojde pouze k výměně vodoměrné sestavy. To provedou naši pracovníci střediska Západ – 495 490 320.

Odkanalizování objektu bude svedením splaškových vod do domovní ČOV na pozemku investora a následně budou přečištěné vody vypouštěny do obecní kanalizace.



Královéhradecká provozni

Dešťové vody budou likvidovány svedením do akumulční nádrže s přepadem do kanalizační přípojky a do obecní kanalizace.

Kanalizace v obci Starý Bydžov není v provozování Královéhradecké provozní, a.s..

Napojení na elektro a plynovod bude ze stávající kabelové skříně a HUP na hranici pozemku. Při stavbě je nutné dodržet ČSN 73 60 05.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- Je nutné zkoordinovat práce při stavbě přípojek na inženýrská práce
- je třeba dodržet ČSN 73 60 05.
- křížení je třeba provádět kolmo.
- před realizací stavby bude naše a.s. v předstihu min. 10 dnů vyzvána k vytýčení zařízení vodovodu v našem provozování – tel. 495 490 320.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu, bude toto naší a. s. neprodleně nahlášeno a následné opravy zařízení vodovodu budou provedeny výhradně naší a.s. na náklady investorky stavby.
- bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodním řádem a jeho dostatečné krytí zeminou.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v našem provozování, které bylo stavbou dotčeno.

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka veřejného vodovodu, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s..

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

②

Bc. Lukáš Chmelař

vedoucí oddělení technické dokumentace

Příloha: předložená situace
situace vodovodu v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Na vědomí: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Pavel Půš – vedoucí střediska Západ
Ing. Jan Vlček, VAK HK, a.s.

