

## Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Pavilon ZŠ Měín – stavební práce**

---

**Zadavatel:**

**Obec Měín**

**Měín 34, 664 57 Měín**

**IČ 00282090**

---



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2a**

v příloze č. 6 Soupis dodávek a služeb - gastrovybavení - Dotaz č.1 - u položek č 011, 015 ,106, 116, 204 , není uveden žádný rozměr , není zde ani zakres v půdorysu kde se dané výpusti budou nacházet , prosíme tedy o doplnění rozměrů výpustí a taktéž zveřejnění půdorysu s jasným umístění výpustí. Dotaz č.2 - položka č. 55 digestoř - není uvedený žádný rozměr - prosíme o doplnění.ocenit.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2a**

U podlahové vpusti je uvedeno, že tyto jsou dodávkou stavby, nikoli dodavatele gastro vybavení. Dodavatel gastro vybavení si může pouze případně specifikovat, pokud by potřeboval z důvodu blízké technologie nějaký nestandartní rozměr – v základu je to dle ZTI DN 100, krytá mřížkou 150/150mm). Digestoř má uvedený rozměr v půdorysu technologie kuchyně - půdorys 1.NP 3500x1200x400mm.

Zadavatel dále upozorňuje, že tato část veřejné zakázky byla dne 18.2.2021 zrušena

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2b**

V příloze č.4 Soupis dodávek a služeb - nábytek - položka č. 61529075RR7 Školní tabule interaktivní - je v bodu 5 uvedeno PC nebo notebook, nejsou ale uvedeny žádné konkrétní parametry zařízení, prosím o upřesněn.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2b**

Zadavatel požaduje například: Notebook s parametry: Procesor: Intel i5 (nebo jiný výkonnostní ekvivalent od AMD, či jiného výrobce), RAM: 8GB, systémový HDD: 256SSD, datový disk 1T, HDMI, Velikost 15"

V Brně

RPA Tender, s.r.o.  
Zástupce zadavatele