

## **Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1**

Zadavatel: **IVEP, a.s.**  
Sídlo: Vídeňská 137/117a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Markem Chladilem, MBA, prokuristou  
IČ: 00566993

Název zakázky:

### **„Modernizace budov v areálu společnosti IVEP, a.s.“**

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

#### ***Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:***

Ve VV je v hlavním rozpočtu položka č. 83 Repase demontovaných světlíků. Nikde v dokumentaci jsem už ale nenašla, v jakém rozsahu by měla repase proběhnout. Zda se bude jednat jen o nátěr nebo o nějaké vyspravení atd. Prosím o upřesnění této položky.

#### ***Znění dodatečné informace č. 1:***

Položka č. 83 souvisí s položkami č. 66 a 68, tedy demontáž a zpětná montáž světlíků při zvýšení osazovacího lemu nad úroveň nové tepelné izolace (položka č. 71), repasí v položce č. 83 je myšleno drobné vyspravení konstrukce světlíku, když dojde při rozebrání konstrukce k nějakému poškození (těsnění, spojovací prvky, ...) tak, aby byla zajištěna stejná funkčnost světlíků, jako před rozebráním.

#### ***Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:***

V technické zprávě jsou navržena okna jako 5-7 komorová, ve výpisu prvků jsou pouze 7 komorové. Co platí?

#### ***Znění dodatečné informace č. 2:***

Účelem realizace předmětu plnění je snížení energetické náročnosti budov zadavatele. Je nutné, aby byly dodrženy veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách tak, aby bylo dosaženo požadovaného snížení energetické náročnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby byly splněny také minimální požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí včetně oken. Zadavatel v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje uchazečům dokument, ve kterém jsou uvedeny minimální požadavky, které musí být splněny tak, aby bylo dosaženo požadovaného snížení energetické náročnosti. Uchazeči jsou povinni dodat takový předmět plnění, který splňuje veškeré požadavky zadavatele, mimo jiné minimální požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí. Při splnění těchto požadavků je možné

dodat jak 5 komorová okna, tak 7 komorová okna v případě, že to zadávací podmínky umožňují.

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 4. 2016 do 10:00 hodin**. Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne **28. 4. 2016 v 10:05 hodin**. Místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Minimální požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí

V Brně, dne 23. 3. 2016

**IVEP, a.s.**  
Ing. Marek Chladil, MBA, prokurista