

## **Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1**

Zadavatel: **HACO, spol. s r.o.**  
Sídlo: Svobody 826/88, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec  
Zastoupený: Ing. Martinem Havlínem, jednatelem  
IČ: 61535699

Název zakázky:

### **„Dodávka periferií ke vstříkolisům pro společnost HACO, spol. s r.o.“**

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

#### ***Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:***

Je nějaký konkrétní důvod, proč musí být tlak max. 3,2 bar? Technicky máme max. výtlak 3,8 bar při nulovém průtoku, to však v reálném prostředí nenastane, takže bychom se při běžném provozu do tohoto údaje vešli. Je to takto myšleno?

#### ***Znění dodatečné informace č. 1:***

Ano, požadujeme výkon čerpadla max. 3,2 bar při běžném provozu.

#### ***Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:***

Jakou máte vstupní teplotu chladící vody? Potřebuji pro vyčíslení chladícího výkonu.

#### ***Znění dodatečné informace č. 2:***

Vstupní teplota chladící vody je 11,9 až 15,1 stupňů Celsia.

#### ***Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:***

Rozhraní pro komunikaci – přes jaký protokol potřebujete komunikovat? Máme několik typů – 20mA CL, RS232, RS485, Profibus...

#### ***Znění dodatečné informace č. 3:***

Rozhraní pro komunikaci je RS485

V Liberci, dne 5. 5. 2016

**HACO, spol. s r.o.**  
Ing. Martin Havlín, jednatel