

Akce : **Přístavba a přestavba ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín**
parc.č.31, 412/1, 420, k.ú. Třebčín, obec Lutín
Část : **Plynoinstalace - zc 040519**
Objednatel : Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, IČ:00299189
Stupeň : **DPS**

Výpis materiálu plynoinstalace

POPIS	Množství
Membránový plynoměr , průtok 0,04-6 m ³ /h, rozteč 100 mm	1 ks
Potrubí ocelové černé svařované, EN10217-1, DN25	6 m
Kulový kohout , plnopřítokový, DN20	1 ks
Kulový kohout, plnopřítokový, DN50	1 ks
PE chráničky DN40	1 ks
Nátěry oc.potrubí syntetické, do DN50	6 m
Tlaková zkouška	1 sb
Revize	1 sb
Demontáž stávajících plynovodních rozvodů (pro kuchyn, přípoje stáv.kotlů)	1 sb
Demontáž stáv.plynoměru, montáž nového	1 ks
Demontáž stáv.elmag.ventilu DN50	1 ks

Plynoměrný pilíř, venkovní rozvody a část vnitřního oc.rozvodu DN50 po uzavěr DN50 jsou stávající.