

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Stavební úpravy denního
stacionáře Jasněnka“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny jiné materiály výplní otvorů, než jsou požadovány projektovou dokumentací.

Dveře s označením D5 jsou ve výkrese (D.1.1.2-23 Výpis výplní otvorů) uvedeny jako plastové ale ve výkazu výměr jsou uvedeny Al profil. Jak mají být tyto dveře oceněny plastové nebo hliníkové?

352	K	767-009	D+MTŽ vchodové dveře 1kř. s nadsvětlíkem, AL profil s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, hloubka profilu 76mm, Ud=1,2, barva bílá, 1100x2450/1100x2035 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů D5	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dveře budou naceněny dle výpisu prvků, tedy jako **plastové**. Jedná se o dveře na únikové schodiště, nepředpokládá se běžné užívání a není tedy na ně požadavek na zvýšenou odolnost konstrukce dveří.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 11. 2021 do 10:00 hod.

V Brně, dne

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele