

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Stavební úpravy denního
stacionáře Jasněnka“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Výkaz výměr neodpovídá projektové dokumentaci. V položce č. 247 a 248 výkazu výměr, kde je uvedena tloušťka tepelné izolace ve skladbě sendvičové nosné zdi z kamenné vlny 180 mm, zatím co v projektové dokumentaci je uvedena tloušťka tepelné izolace 160 mm.

Prosím o vysvětlení, jaká tloušťka tepelné izolace má být v ceně započtena.

Na tloušťce tepelné izolace závisí velikost KVH hranolů.

247	K	762-001	D+MTŽ obvodové sendvičové nosné zdi z dřevěných hranolů KVH vč. ukotvení,zavětrování, impregnace,z vně.strany opláštění OSB P+D tl.18mm na rošt z latí 30/40mm+kamenná vlna tl.180mm+parozábrana	m ²	415,456
248	K	762-002	D+MTŽ sendvičové nosné zdi přisazené ke štítu z dřevěných hranolů KVH vč. ukotvení,zavětrování, impregnace,dilatace ke štítu tl.20mm+kamenná vlna tl.180mm+parozábrana	m ²	40,940

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

VV chybně uvádí tl. 180mm pro izolaci. Izolace bude naceněna dle PD a to v tl. 160mm. Jedná se o obvodový plášť stěn bočních přístaveb. Tedy i nosné sloupky KVH hranoly budou tl. 160mm.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 11. 2021 do 10:00 hod.

V Brně, dne

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele