



LEGENDA

- A X LED SVÍTIDLO 16-32W, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
- D X LED SVÍTIDLO 18-30W, PŘISAZENÝ, IP20 + POHYBOVÝ SNÍMAČ 180°
- E LED SVÍTIDLO 36-40W, PŘISAZENÝ, IP44-65
- F X LED SVÍTIDLO 16-32W, PŘISAZENÝ, IP44 + POHYBOVÝ SNÍMAČ 180°
- N1 NOUZOVÝ PŘISAZENÝ SVÍTIDLO LED 1,2W , IP44, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT VČETNĚ PIKTOGRAMU
- N2 NOUZOVÝ PŘISAZENÝ SVÍTIDLO LED 1,2W , IP44, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
- SPÍNAČ, řazení 1, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, řazení 5, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, řazení 6, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, řazení 7, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ, řazení 1, 10A/250V, IP44
- SPÍNAČ, řazení 5, 10A/250V, IP44
- SPÍNAČ, řazení 6, 10A/250V, IP44
- POHYBOVÝ SNÍMAČ, 230V/16A, 180°, IP44
- POHYBOVÝ SNÍMAČ, 230V/16A, 360°, IP44
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/250V, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/250V, IP44
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A/250V, IP20
- ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ, 16A-63A/400V, 5P, IP44
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, 2x230V, 1x400V/16A, IP44
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 230V
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 400V
- VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM 1-30 MIN
- MULTISENZOROVÝ AUTONOMNÍ HLÁŠIČ
- ZNAČKA POSPOJENÍ
- ZAČÁTEK A KONEC KABELOVÉHO ŽLABU
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB
- ROZVADĚČ NN

PROJEKT EI PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

VYPRACOVAL:	R. ZDRAŽIL	RADEK ZDRAŽIL Městečko 3127, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zdrazil@radekbeznam.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	R. ZDRAŽIL	
STAVEBNÍK: PD REAL a.s. Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín	ČÍSLO ZAKÁZKY: ZK21/23	FORMÁT: 7x . A4
STAVBA: Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy č.p. 1907, Havlíčkův Brod	DATUM: 09.2021 DRUH DOKUM.: DVZ MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ:
ČÁST: SILNOPROUD NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1.PP - ELEKTROINSTALACE	ČÁST: D.1.4.3	PŘÍL. Č.: 2
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASÍ PROJEKTANTA		