



LEGENDA

- A X LED SVÍTIDLO 16-32W, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
- B X LED SVÍTIDLO 16-32W, ZAPUŠTĚNÝ, IP44
- C X LED SVÍTIDLO 16-32W, NÁSTĚNNÝ, IP44
- D X LED SVÍTIDLO 18-30W, PŘÍSAZENÝ, IP20 + POHYBOVÝ SNÍMAČ 180°
- LED LED PÁSEK 12W/12V IP20 + ZDROJ 230V AC/12V DC, 40W
- N1 NOUZOVÝ PŘÍSAZENÝ SVÍTIDLO LED 1,2W, IP44, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT VČETNĚ PIKTOGRAMU
- SPINAČ, fazení 1, 10A/250V, IP20
- SPINAČ, fazení 5, 10A/250V, IP20
- SPINAČ, fazení 6, 10A/250V, IP20
- SPINAČ, fazení 6+6, 10A/250V, IP20
- SPINAČ, fazení 7, 10A/250V, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/250V, IP20
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A/250V, IP20
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 230V
- EL. KABELOVÝ VÝVOD 400V
- VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM 1-30 MIN
- MULTISENZOROVÝ AUTONOMNÍ HLÁSIČ
- ZNAČKA POSPOJENÍ
- ZAČÁTEK A KONEC KABELOVÉHO ŽLABU
- ROZVADĚČ NN
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE SE PŘENÁŠÍ NAHORU
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE PŘÍCHÁZÍ ZDOLA
- ROZVADĚČ SLABOPROUDU
- ZÁSUVKA 2xRJ45 Cat. 6e - data

PROJEKT EI PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

VYPRACOVAL:	R. ZDRAŽIL	RADEK ZDRAŽIL Městečko 3127, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zdrazil@radekbeznam.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	R. ZDRAŽIL	ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁTY:
STAVEBNÍK: PD REAL a.s. Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín		ZK21/23	7x . A4
STAVBA: Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy č.p. 1907, Havlíčkův Brod		DATUM: 09.2021 DRUH DOKUM.: DVZ MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ:
ČÁST: SILNOPROUD NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 3.NP - ELEKTROINSTALACE		ČÁST: D.1.4.3	PŘÍL. Č.: 5
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI. MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASÍ PROJEKTANTA			