


DIMENZE POTRUBÍ	ŠÍŘKA VÝKOPU
DO DN200	A=MIN. 700mm
DN200–350	B=MIN. 800mm
DN400–700	C=MIN. 1200mm

HLOUBKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU
DO 1,0m	DLE DIMENZE
DO 2,0m	A,B+200mm,C+400mm
DO 4,0m	A,B+400mm,C+800mm



ASFALTOBETON ACO 11+ TL. 40mm



ASFALTOBETON ACO 16+ TL. 60mm



ASFALTOVÁ SMĚS ACP 22+ TL. 100mm




ŽULOVÉ KOSTKY



ORNICE TL. 200mm



ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP (ŠTĚRKODRŤ) TL. 40mm



KAMENIVO FRAKCE 4–8mm ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I VRSTVA TL. 250mm




ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32mm VRSTVA TL. 250mm (KOMUNIKACE), TL. 200mm (CHODNÍK)



ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM PROSÁTOU (STABILIZAČNÍ) ZEMINOU



PÍSKOVÝ OBSYP FRAKCE 0–16mm



ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP POD POTRUBÍ



PŮVODNÍ SKLADBA A TERÉN

VEDOUČÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Lukáš SLEZÁK	Patrik KONEČNÝ
STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.		
LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN		
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN	
OBJEKT: SO 08 PŘÍPOJKA VODY		
OBSAH:		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		

LandSpace projekty, s.r.o.

Budovatelská 785/31
696 01 Rohatec
+420 608 222 879
slezak@LSprojekty.cz



DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
MĚŘÍTKO	1:20	
PROFESE	D2	
ČÍSLO VÝKRESU	B.05	