

TYP :
KRYTÍ :
DĚLENÍ:
NATĚR :
PŘÍVODY :

TYPOVÁ
IP 30
--

ZDOLA

ROZVODNICE 252 modulů

HLOUBKA :
KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ : IP 30

VVODY :

112 mm
IP 30

NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz/400V/TN–S

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, TYPOVÁ FMU73S 252 modulů DIN
ŠÍŘKA 800mm, VÝŠKA 1110mm, HLOUBKA 112mm
Rozvaděč pro zapuštěnou montáž pro přístroje do 125 A.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

AUTORŮ:		ZHOOTOVITEL PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.		ATELA, s.r.o., Strbská 9, Brno		Ing. Karel Rychlý		Ing. Karel Rychlý	
AUTORSKÁ PRÁVA - UPOZORNĚNÍ: Tímto projektová dokumentace je autorským dílem architektonickým dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Opětovné a úplné užití je uvolněno výhradně pro potřebu objednatele a to pouze ve rozsahu a omezením zveřejněným v tomto dokumentu. Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakékoli části této dokumentace, podílů nebo osobou jinou, i písemně, je bez předchozího dohodnutí souhlasu autora nemo. Provedení jakékoliv změny či jiné záležitosti související s dokumentací může do úvahy podle této dokumentace provést i autor nebo osoba za ním stojící na základě písemné a neoprávněné záležitosti do záležitosti určené písemně k autorství dle, je v souladu s tímto zákonem.		IČ: 634 92 385 Ing. Karel Rychlý tel.: + 420 724 320 458 rychly.karel@gmail.com					
STAVEBNÍK		Obec Rašovice, č. p. 91, 685 01 Rašovice				DATUM 12 / 2021	
NÁZEV STAVBY		ZŠ A MŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY				PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU	
MÍSTO STAVBY		pozemky, parc. č. st. 133, 3140/14, k. ú. Rašovice u Bučovic					
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ČÍSLO VÝKRESU	
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		D1 SO01 BUDOVA ZŠ A MŠ				D1.04.11	
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR		D1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	
VÝKRES / DOKUMENT		ROZVODNICE "R1"					

Císlo pole									
Technologický popis	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY
OSPO					NOUZOVÉ				
Císlo pohonu	2	3	4	5	6		7	8	9




ROZVODNICE "R1"

Navrhl: ING. RYCHLÝ

Císlo zák.:

Císlo výkř.: D1.04.11

Císlo pole										
Technologický popis	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	PROUDOVÝ CHRANIČ	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY
OSP0							PRÁČKA	SUŠIČKA	PLYN.KOTEL ÚT	PLYN.KOTEL ÚT
Císlo pohonu	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



ROZVODNICE "R1"

Navrhl:
ING. RYCHLÝ

Císlo zák.:

Císlo výkr.:
D1.04.11

