

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka – II.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V TZ ani ve výpisu výplní otvorů není upřesněn U_w okna. Prosíme o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Součinitelé prostupů tepla U_w jsou uvedeny v PENBu (průkazu energetické náročnosti budovy). Obecně: u oken je U_w max 1,0 W/(m².K), u vstupních dveří je U_w max 1,1 W/(m².K).

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dále je požadavek na zasklení izolační trojsklo kalené s bezpečnostní fólií? Je nutné tento požadavek dodržet? Při dnešním nárustu cen budou tyto okna při takových podmínkách násobně předražena.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U výplní požadujeme dodržení bezpečnostního provedení skel.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dále je požadavek na vnitřní žaluzie z PVC š. 90 mm, nehořlavé. Námi oslovení výrobci nejsou schopni dodržet u plastů nehořlavost a taková velikost se používá pro venkovní žaluzie. Je možná záměna za klasické hliníkové žaluzie?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Vnitřní žaluzie budou dle požadavku v PD - ohnivzdorné, s povrchovou úpravou, šířka lamel je uvedena pouze přibližná.

V Brně, dne 5. 4. 2022

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele