

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka – II.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr je položka „dílec podlahový vlys; š = 100,0 mm; l = 1 000,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero – drážka“, dle dodavatele se parkety v takové délce nevyrábí, můžeme použít jiný rozměr, popřípadě použít vrstvenou skladbu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Rozměry dřevěných dílců jsou orientační, projektant netrvá na dodržení jejich velikostí. Ovšem požadavek projektanta je, aby podlaha byla z masivního tvrdého dřeva, třídy I., na pero a drážku. Dílce mohou být i vícevrstvé.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

PVC krytina má být vytažená na sokl z tohoto důvodu doporučujeme homogenní PVC. Můžeme použít tento typ PVC krytiny?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

PVC podlahová krytina bude homogenní v rolích s provedením požadovaného fabionu na soklík.

V Brně, dne 7. 4. 2022

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele