

LEGENDA

- ROZVÁDĚČ
- KABELOVÁ TRASA
- STA

STANICE STA
- RACK

DATOVÝ ROZVÁDĚČ


PŮDA A STŘECHA

3NP

2NP

1NP

1PP



POZNÁMKY:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

SOUSTAVY:

- 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C
- 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S
- 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ PROJEKCE – ELEKTRO U Potoka 316, 664 51 KOBYLNICE	
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Tomáš Novotný	Jaroslav Šmerda		
INVESTOR: DOMOV PRO MNE, Z. S., Kounicova 42, 602 00, Brno IČ: 653 50 111				
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD NA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Štolcova 616/52, k. ú. Černovice, Brno			DATUM	12/2021
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	297x420
ČÁST:	D.1.4 ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:	Schéma silnoproudých rozvodů			