



Dodatečné informace

NÁZEV ZAKÁZKY FVE 271kWp GASCONTROL PLAST

Druh zakázky:	Dodávky
Lhůta pro podání nabídek	2. 5. 2022 do 10:00 hod.
Lhůta otevírání obálek	lhned po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Název zadavatele:	GASCONTROL PLAST, a.s.
Sídlo:	Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ:	25835769
Statutární orgán	Ing. ROMAN BURYJAN, předseda představenstva
Profil zadavatele:	https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1155.html
Kontaktní osoba, email a telefon	Dalibor Toman, vyberdodavatele@post.cz, +420 725 027 831

V rámci výše specifikovaného výběrového řízení tímto poskytujeme dodatečné informace – odpovědi na dotazy ze strany potenciálního účastníka výběrového řízení:

Dotaz č. 1: Z projektové dokumentace není zřejmé, jakým způsobem je možno přikotvit konstrukci FV panelů na střechu objektu. Prosím tedy o určení prvků, do kterých je možno kotvit (krokve, vazníky?...), včetně jejich podrobného popisu (rozměry, rozteče...).

- Odpověď: Možnost kotvení je pomocí kombišroubů skrz plech do vazníků. Přílohou dokládáme výkresovou dokumentaci konstrukce střechy. Co se týče umístění FV panelů na střechu, tak sdělujeme, že staticky je tato střecha připravena k osazení (zatížení) standardními FV panely v projektu předepsaném rozsahu. Co se týče samotného detailu ukotvení a připevnění tak tuto problematiku bude řešit realizační projektová dokumentace.

Dotaz č. 2: Z důvodu nepřístupnosti střechy daného objektu prosím o zaslání její fotodokumentace.

- Odpověď: Pohled na provedení střechy viz příloha. Jedná se o tu vyšší střechu ze dvou na obrázku. Případně se stále nabízí možnost prohlídky místa plnění.

Ostatní části výběrového řízení nejsou tímto vysvětlením zadávacích podmínek dotčeny.

S pozdravem dne 28. 4. 2022

Ing. ROMAN BURYJAN, předseda představenstva