

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V půdorysu 1PP a v TZ je uvedeno, že stávající dřevěné schodiště v m.č. S.01a bude spolu s ocelovou kci bude zachováno, pouze se o kousek posune. Výkaz výměr tedy obsahuje položky pro demontáž schodišťových stupňů a OK (pol. č. 41 + 59) a položky pro zpětnou montáž (pol. č. 102 + 157). K čemu se tedy vztahuje pol. č. 163 (D+M dřevěného schodišťového stupně 600x300mm)? Máme tuto položku oceňovat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Stávající schodiště v 1PP jsou dřevěné stupně na kovové konstrukci. Počítá se s tím, že kovová konstrukce se zachová a dřevěné stupně se vyrobí nové. Položka č. 163 se vztahuje pouze na výrobu 5 nových dřevěných náslapů o rozměru 600 x 300 mm. Položku č. 163 nacenit (T/13 - viz výpis truhlářských prvků list. str. 3).

Položka č. 102 by měla obsahovat pouze montáž nových dřevěných stupňů. Položka č. 157 - montáž kovové konstrukce - položka je v pořádku.

V Brně, dne 6. 5. 2022

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele