

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

Zadavatel: Obec Starý Bydžov
Sídlo: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov
IČ: 006 53 420
jednající: Ing. Vladimír Kalugin, starosta

Název veřejné zakázky:

„Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov – Nový Bydžov“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení zadávací dokumentace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 9. 5. 2022:

Dotaz:

Vážený zadavateli,
po důkladném prostudování Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov – Nový Bydžov“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědi na níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1

V soupisu prací: Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov – Nový Bydžov; objekt: 2022_04_01 – SO 01 Cyklostezka se nachází položka:

6	K	0.2730	Pomocné práce - zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00
Poznámka k položce:							
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích.							
P							
VV			"sítě" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		

Zveřejněná projektová dokumentace neobsahuje vyjádření správců inženýrských sítí, na které se v technické zprávě odkazuje projektant. Žádáme zadavatele o zveřejnění vyjádření všech správců dotčených sítí. Dále žádáme zadavatele

o stanovení způsobu ochrany inženýrských sítí (například: dělená chránička, obetonování, silniční panely...), u kterých výstavba bude zasahovat do ochranného pásma. Uchazeč se domnívá, že podzemní sdělovací vedení O2 v úseku mezi 1,20 až 1,40 km cyklostezky bude nutné přeložit. Dle situace se tyto sítě vyskytují pod plánovanou cyklostezkou. Pokud tomu tak skutečně bude nelze v tomto úseku provádět chemickou stabilizaci a ani hutnění podkladních vrstev vozovky dle projektové dokumentace.

Dotaz č.2

Projekt cyklostezky plánuje zachovat většinu starých ovocných stromů vyskytujících se mezi silnicí III/32419 a plánovanou cyklostezkou. Tyto stromy svým kořenovým systémem budou zasahovat do konstrukčních vrstev cyklostezky. V prostoru kořenového systému nelze provádět chemickou stabilizaci a ani hutnit vozovkové vrstvy dle projektové dokumentace. Kořenový systém stromů zvyšuje riziko tvorby prasklin a deformací komunikace.

Žádáme zadavatele o zvážení, zda je nutné tyto stromy zachovat.

Děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď zadavatele:

Odpověď č. 1:

Zadavatel přikládá kompletní vyjádření správců inženýrských sítí jako přílohu této dodatečné informace. Případná přeložka sdělovacího vedení O2 (CETIN a.s.) bude řešena v průběhu výstavby po provedení vytyčení inženýrských sítí a případné náklady na přeložení bude hradit investor.

Odpověď č. 2:

Kořenový systém nekácených stromů bude řešen individuálně v průběhu provádění zemních prací.

Vzhledem k doplnění PD zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky.

Nově končí termín pro podání nabídek 30. 5. 2022 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 -Doplnění dokladové části_existence

Příloha č. 2 -Doplnění dokladové části_vyjádření

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1318.html.

Ve Starém Bydžově dne 12. 5. 2022

Ing. Vladimír Kalugin, starosta