



LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- - KANALIZACE DEŠTOVÁ

POZNÁMKA :
HLOUBKU LEŽATÉ KANALIZACE URČIT PŘI PROVÁDĚNÍ DLE HLOUBKY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
DODRŽET KRYCÍ VRSTVU MIN. 150 mm UVNITŘ BUDOVY, 800 mm VE VENKOVNÍM PROSTORU
A MINIMÁLNÍ SPÁD 2‰ U SPLAŠKOVÉ, 1‰ U DEŠTOVÉ KANALIZACE

Vypracoval Ing. BOČKOVÁ	Zodp. proj. Ing. HOLEŠOVSKÝ	Kontroloval Ing. KUŘIM	LDH s.p.a. Projektová a obchodní činnost tel./fax 739 570 020
Kraj: JIHO-MORAVSKÝ	Investor: SW TECHNICS s.r.o., DALMILLOVA 1788/63, 612 00 BRNO	Č. zakázky: 3630/02	Datum: 12.2015
Stavba: REKONSTRUKCE - STAVEBNÍ OPRAVY	Arch.: REKONSTRUKCE - STAVEBNÍ OPRAVY	Stupeň: DPS	Formát: A4
Objekt: OBJEKTU č.p.1016, ul.WOLKEHOVA, KUŘIM	Seautor: P.Č. 1418/2, 1419/2, K.Ú.KUŘIM	Měřítko: 1:50	Arch. č.: 3630/15
Část profese: D.1.4. ZTI	Obsah: PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE	Příloha: čísla	ZTI-03