



Poznámka:
OČ1 - Čerpadlo DN 25, 963,3 kg/hod, 3 m v.s., 40 W, 230 V
OČ2 - Čerpadlo DN 32, 1658 kg/hod, 6 m v.s., 130 W, 230 V
OČ3 - Čerpadlo DN 25, 860,1 kg/hod, 3 m v.s., 40 W, 230 V

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---|
| Hl. projektant Ing. Řezníček | Kontroloval Ing. Kelnar | Vypracoval Ing. Kelnar | Ing. Kelnar Petr Projektová kancelář vytápění a chlazení Libušino údolí 158, 623 00 Brno |
| Investor: SW Technics s.r.o., Dalimilova 1788/63, 612 00 Brno | | | Tel. 777 946 323 |
| Stupeň: Projekt pro provedení stavby | | | Č. zakázky 20150701 |
| Akce: Rekonstrukce – stavební úpravy objektu č.p. 1016, ul. Wolkerova, Kuřim | | | Formát 3 x A4 Datum 12/2015 Arch. číslo |
| Obsah: Schéma zapojení OT | | | Měřítko: — Č. výkresu: D.1.5.03 |