

OBEC RAŠOVICE

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rodinné domy u rybníka

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce, ačkoliv předmětná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o technické upřesnění typu rozvaděče, tedy níže uvedené položky:

Elektromontáže 1 1 Pol

18	210191551R01	zapínací rozvaděč VO	kus	1,00000	0,00	0,00
----	--------------	----------------------	-----	---------	------	------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí:

Základní specifikace RVO v lokalitě:
Hl. jistič 3x25A + elektroměrová část

Ovládací část :
Soumrakový spínač (nebo asto hodiny)

Stykače – ovládání spínání

Zpoždovací relé pro postupné zapínání větví rozvodu.

Vývodové jištění 9x - 1x20A

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele