STÁVAJÍCÍ BUDOVA - TABULKA MÍSTNOSTÍ ZNP					
Kategorie zóny	ID	Název místnosti	Plocha m2	Poznámka 1	Poznámka 2
Administrativní budova					
	201	chodba	24,29		
	202	zasedací místnost	41,68		
	203	vzorkovna	19,80		
	204	zasedací místnost	33,95		
	205	wc ženy	3,42		
	206	wc muži	3,24		
	207	úklid	2,20		
	208	chodba	18,00		
	209	kuchyňka	10,35		
	210	kancelář	18,18		
	211	kancelář	23,00		
	212	kancelář	15,30		
	213	kancelář	16,65		
	214	kancelář	18,40		
	215	kancelář	25,77		
	216	kancelář	24,84		
	217	kancelář	23,78		
	218	sofa kout	28,79		
	219	ředitel	26,77		
			378,41 m²		

STÁVAJÍCÍ BUDOVA - TABULKA MÍSTNOSTÍ ZNP					
Kategorie zóny	ID	Název místnosti	Plocha m2	Poznámka 1	Poznámka 2
Výrobní budova					
	220	chodba	33,51		
	221	archiv	36,88		
	222	mistrovna	72,63		
			143,02 m²		
			521,43 m²		

LEGENDA

- POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
- POTRUBÍ ODPADNÍHO VZDUCHU
- POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ CHLADIVA
- SPIRO POTRUBÍ
- ±1000 m³/h — MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- +1000 / -1000 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- VZ 01 / DN125, 100m3/h — STOUPAČKY
- PŘÍVOD / ODVOD - PŘIROZENĚ
- ODVOD - NUCENĚ
- PŘÍVOD - NUCENĚ
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VYÚSTKA / ŽALUZIE
- PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT ČTYŘHRANNÝ
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ / S POHONEM
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU
- TLUMIČ HLUKU

ADM-B

PKL 300x300

CHL. JEDNOTKA Qchl=2,8kW 230V/30W

ANE 300x8

ANE 400x16

CHL. JEDNOTKA Qchl=5,6kW 230V/30W

VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA 500m3/h;200Pa
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
ROZMĚRY: ŠxVxH=928x1000x549mm
EL. PARAMETRY: 230V/313W
VČ. EL. PŘEDEHŘEVU 230V/1300W
AKUST. PARAMATRY: LWA=50dB(A)
HMOTNOST: m=65kg
VČ. OVLÁDACÍHO PANELU

RK 400x200

TV 200 -150m3/h

(VZ 02) 250x250 800m3/h

(HL 02) 99,5/22,2jz

(HL 01) 99,5/22,2jz

(VZ 01) 550x250 3845m3/h

(VZ 03) DN125 100m3/h

PROSKLENÁ PŘÍČKA

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

2x TV 125 -40 m3/h

2x TV 100 -50 m3/h

2x TV 100 -50 m3/h

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 50m3/h; 150Pa
DO PODHLEDU
H EL. PARAMETRY: 230V/40W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=46dB(A)

2x RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 160m3/h; 150Pa
DO POTRUBÍ
H EL. PARAMETRY: 230V/140W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=50dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

2x DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA MAX. 50m3/h PŘI 50Pa EL: 230V/20W Lw(A)=42dB(A)

3x DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA MAX. 50m3/h PŘI 50Pa EL: 230V/20W Lw(A)=42dB(A)

1x DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA MAX. 50m3/h PŘI 50Pa EL: 230V/20W Lw(A)=42dB(A)

DSP	
Stupeň	Č. Zakázky
06.2022	
Datum	Verze
HIP	Držitel autorizace
Ekoreex Real ...	Ing. Zdeněk Vinš
Projektant část	Vypracoval
Stávající objekt - Administrativní budova.	PPO GROUP CZ, s.r.o. Brněnská 2936/25, Znojmo
Projekt	Objednavatel
VZDUCHOTECHNIKA	1:50
Část dokumentace	Měřítko / Paré
PŮDORYS 2.NP	D.1.4.4.4
Výkres	Č. Výkresu / Revize