



Tabuľka miestností 1.NP - HALA C						
Kategorie zóny	ID	Název miestnosti	Plocha m2	Podlaha	Stěny	Strop
C	C-101	HALA C	1 436,36	Betónová podlaha	Trapezový plech	Trapezový plech
			1 436,36 m²			

LEGENDA MATERIÁLŮ		SKLADBY KONSTRUKCÍ	
	Ocel. konstr. / opětlání	SO-01 Obvodová stěna	
	Bet. / ŽB konstrukce	Trapezový plech	Nosná ocelová konstrukce
	Štěrkořt / rezyklát	PDL-01 Podlaha hala	
	Tvarový ztaceného bednění	Bet. deska C25/30	tl. 150 mm
	Zemina původní	PE fólie separační	tl. 0-30 mm
		Lomová výška G4 - vyrovnání	tl. 270 mm
		Zhut. podkl. podštat	
		Upravená pláň	
		SO-01 Střecha	
		Trapezový plech	Nosná ocelová konstrukce

- Legenda použitého značení:
- SIVERLIGHT**
Taborská 235/144
615 00 Brno
tel: +420 775 887 380
- A - Svitlido CR2 M17x-840 PM WB EVG WH - 112W
 - B - Svitlido Hydro 960 LED 37W CELL GRI
 - B1 - Svitlido Hydro 960 LED 47W CELL GRI
 - C - Svitlido 842 LED Panel R - 33W + rám pro přisazenou montáž 1200x300x70
 - N1 - Nouzové EXIT SW, 3h, IP65
 - N2 - Nouzové EXIT 2W, 3h, IP65
 - N3 - Nouzové EXIT SW, 1h, IP65, 433lm
 - N4 - Nouzové EXIT SW, 1h, IP65, 475lm
 - VO - Criplo medium, LED 9583m-4000K-CRI 80, IP65 - 73W + redukce na výřezník 60mm

Ochraza před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
dopnková ochrana doplňujícím pospojováním

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

Zodpovědná osd.	Technická referenc	Typ dokumentu	Starý dokument	Mřížko
PPD Znojmo - dotace záporu energi	Název 1	DSP	Název 1	1:100
	Vyhotov	Nadpis	Podpis	Jazyk
	Štefánka Luboš	Budova C		
	Schválil		Revize	Detail
				19.04.2022
				1