



LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT, Cu TRUBKY, V PODLAZE 1) PEX–AL–PEX 2)
- - - VRAT ÚT, Cu TRUBKY, V PODLAZE 1) PEX–AL–PEX 2)
- PK PLYNOVÝ KOTEL, 24kW
- ZOV ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, 130LITRŮ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- F FILTR
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- TRV TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL VESTAVĚNÝ, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ H PŘÍMÉ

OTOPNÁ TĚLESA:

***** OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP–HHHLLL–M

POZNÁMKA:

- 1) VEDENO V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE
 - 2) Cu TRUBKY IZOLOVÁNY HADICEMI ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU ARMAFLEX AC, TLOUŠŤKA IZOLACE TIxx [MM]
- STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ VENTILŮ A ŠROUBENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE STUPNĚ DPS

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor	KB INVEST S.R.O., FORMANSKÁ 416, 735 62 ČESKÝ TĚŠÍN				
Místo	K.Ú. MOSTY U ČESKÉHO TĚŠINA				
Stavba	PODNIKATELSKÝ OBJEKT KB INVEST SO 01 PODNIKATELSKÝ OBJEKT		Č. zakázky	Změna	Datum vydání
			001/16	A	2016-05-04
Profesní část 3 - VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu		Účel vydání	Číslo dokumentu
				DUR+DSP	CZ-3-040-16
Název SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY			Měřítko		List
			-		D.1.4 b)303