


LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA, PEX-AL-PEX 1)
- POŽÁRNÍ ROZVOD, FeZn
- TEPLÁ VODA, PEX-AL-PEX 1)
- CIRKULACE TEPLÁ VODA, PEX-AL-PEX 1)
- SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ, PVC-KG A PP-HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP-HT
- PLYNOVÝ KOTEL, 24kW
- ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, 130LITRŮ
- EXPANZNÍ NÁDOBA, PITNÁ VODA, 8 LITRŮ
- ČERPADLO CIRKULAČNÍ,
- KLOZET ZÁVĚSNÝ, VČETNĚ WC-MODULU
- UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- SPRCHOVÁ MÍSA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA,
- SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET,
- DŘEZ JEDNODUCHÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- PISOÁR, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL
- VÝLEVKA KERAMICKÁ, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- PODLAHOVÁ VPUST SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU
- VTOK SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU, HL21
- HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH S TVAROVĚ STÁLOU HADIČÍ – TYP DLE PBR
- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- TSV TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PJVzti POJISTNÝ VENTIL, PRESCOR B 1/2", 6BAR
- RV ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ 1/2"x3/8"
- RVP ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"x3/4"

POZNÁMKA:
1) LEŽATÉ TROZVODY VEDENY V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE
PEX-AL-PEX TRUBKY IZOLOVÁNY PE HADICEMI TLOUŠTKY 9MM (SV) A 13MM (TV)
TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	Název	Plocha
1	VÝROBNÍ A SKL. HALA	546,0 m²
2	KANCELÁŘ	16,6 m²
3	SPOJOVACÍ CHODBA	48,9 m²
	PŘÍSTAVBA CELKEM	611,5 m²
4	SKLAD	372,8 m²
5	CHODBA, SCHODIŠTĚ	31,4 m²
6	WC MUŽI	11,8 m²
7	WC ŽENY	9,1 m²
8	ŠATNA MUŽI	11,4 m²
9	UMÝVÁRNA MUŽI	5,7 m²
10	ÚKLID	6,5 m²
11	UMÝVÁRNA ŽENY	5,3 m²
12	ŠATNA ŽENY	18,2 m²
13	TECH. MÍSTNOST S PŘÍR. SKL.	11,8 m²
14	SPISOVNA	9,0 m²
21	CHODBA	16,9 m²
22	WC	11,8 m²
23	KUCHYŇKA, SERVER	9,3 m²
24	JEDNACÍ/ODNÍ MÍSTNOST	28,9 m²
25	KANCELÁŘ	38,1 m²
26	SPISOVNA	4,8 m²
	PŮV. OBJEKT CELKEM	602,8 m²
	PODNIKATELSKÝ OBJEKT CELKEM	1214,3 m²



Vypracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Sříteč č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
Investor KB INVEST S.R.O., FORMANSKÁ 416, 735 62 ČESKÝ TĚŠÍN						
Místo K.Ú. MOSTY U ČESKÉHO TĚŠINA						
Stavba PODNIKATELSKÝ OBJEKT KB INVEST SO 01 PODNIKATELSKÝ OBJEKT				Č. zakázky 001/16	Změna A	Datum vydání 2016-05-04
Profesní část 2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Druh dokumentu		Účel vydání DUR+DSP	Číslo dokumentu CZ-2-024-16	
Název PŮDORYS 1.NP				Měřítko 1:100	List D.1.4 b)205	