

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

KB Invest s.r.o.  
Fromanská 416  
735 62 Český Těšín

TELČEROVÁ Kateřina  
Tel: 596 697 185  
E-mail: katerina.telcerova@smvak.cz  
Značka: 9773/V009934/2016/TE

Ostrava, dne: 27.05.2016

Věc: **Podnikatelský objekt KB Invest - pozemek parc. č. 383/5, 381, 383/1, 396/4, 398, 399/5, 399/6, 400/1, 478/1, 478/2, 474/1, 474/2, k.ú. Mosty u Českého Těšína**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 8.3.2016 pod zn.: 9773/V004993/2016/TE.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší vestavbu zázemí pro zaměstnance do stávajícího bývalého zemědělského objektu (bývalého seníku) a přístavba spojovacího krčku a návazné výrobní a skladovací haly. Záměrem je produkce drobných výrobků z plastu, výroba papírových palet a vývoj nových výrobků v kooperaci se sousedním provozem firmy STOPLAST s.r.o. Dle PD nemá výrobní technologie potřebu vody a nemá také odpadní vody.

Podnikatelský objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci a na plynovod firmy STOPLAST s.r.o. Napojení je řešeno na vnitřní vodovod, za fakturačním vodoměrem firmy STOPLAST s.r.o. Splaškové vody do stávající šachty na splaškové kanalizační přípojce firmy STOPLAST s.r.o. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora. **Souhlas firmy STOPLAST s.r.o. s napojením na jejich rozvody vody, kanalizace a plynu byl předložen.**

Dle PD stávající vodovodní a kanalizační přípojka firmy STOPLAST s.r.o. vyhoví i po napojení podnikatelského objektu. Dle PD na stávající přípojce vody bude nutné požádat o výměnu stávajícího fakturačního vodoměru na  $Q_n=10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $kvs=23 \text{ m}^3/\text{h}$ . Požární zabezpečení pro vnitřní odběrní místa je řešeno požárním rozvodem k nově navrženým hydrantům D25. Požární zabezpečení pro vnější odběrní místa nebylo předloženo.

#### **Stavba je členěna na stavební objekty:**

SO 01 Podnikatelský objekt  
SO 02 Zpevněné plochy, HTÚ, KTÚ  
SO 03 kanalizace dešťová  
SO 04 Plynovod  
SO 05 Oplocení

#### **Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k posouzení stávající vodovodní přípojky:**

V technické zprávě je uvedeno, že vodovodní přípojka je dimenzovaná na rychlost proudění 2,5 m/s. Upozorňujeme, že reálná rychlost v potrubí DN 50 se pohybuje v rozmezí 0,8 - 1,2 m/s, při výpočtech je nutno počítat s rychlostí proudění 1,5 m/s. Dále upozorňujeme, že stávající vodovodní přípojka DN 50 převede ve špičkách (při rychlosti proudění 1,5 m/s) maximální požadovaný průtok 2,9 l/s – v PD je požadováno - 3,1 l/s.

#### **Podmínky týkající se umístění a realizace stavby:**

- **Křížení splaškové kanalizace s vnitřním vodovodem firmy STOPLAST s.r.o. požadujeme realizovat v souladu s platnou legislativou § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace musí být uložena hlouběji než vnitřní vodovod).**


- Před zásypem potrubí splaškové kanalizace bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací (uložení kanalizační přípojky hlouběji než je vodovodní přípojka, resp. vnitřní vodovod). Kontrola místa křížení bude provedena střediskem vodovodních sítí Třinec, tel.č.: 558 325 270. **Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme se zahájením záhozu a s udělením kolaudačního souhlasu, resp. s užíváním stavby a s uvedením stavby do provozu.**
- O výměnu fakturačního vodoměru si může požádat pouze odběratel (firma STOPLAST s.r.o.). Výměnu fakturačního vodoměru si odběratel zajistí na základě objednávky na středisku vodovodních sítí Třinec (kontakt viz výše). **Upozorňujeme, že úhradu nákladů spojených s výměnou vodoměru hradí odběratel.**

**Upozornění pro investora stavby:**

Investor připojované nemovitosti bere na vědomí, že bude napojen na vnitřní vodovod ne na vodovodní řad pro veřejnou potřebu, proto nebude osazen fakturační vodoměr SmVaK Ostrava a.s. Jakékoliv problémy na tomto zařízení nebude SmVaK Ostrava a.s. řešit.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace byla zaslána na ZC Karviná