LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. [m]
101	CHODBA	70,3
102	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO ZAŘÍZENÍ	17,8
103A	ŠATNA PRO PRACOVNÍKY - ŽENY	17,1
103B	ŠATNA PRO PRACOVNÍKY - MUŽI	3,7
104	RUKODĚLNÁ A TEXTILNÍ DÍLNA	36,2
105	VÝTVARNÁ DÍLNA	35,6
106	ŠATNA PRO KLIENTY	17,4
107	KOTELNA	11,5
108	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI - MOBILNÍ	14,8
109	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI - IMOBILNÍ	18,6
110	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,9
111	TRÉNINKOVÝ BYT - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	5,9
112	TRÉNINKOVÝ BYT - KUCHYŇ	14,7
113	TRÉNINKOVÝ BYT - POKOJ	18,6
114	SKLAD	19,7
115	TĚLOCVIČNA + HUDEBNA	40,8
116	SNOOZELEN	19,6
117	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY - IMOBILNÍ	19,7
118	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY - MOBILNÍ	12,6
119	DŘEVODÍLNA	22,7
120	KERAMICKÁ PEC	5,3
121	KERAMICKÁ DÍLNA	37,1
122	JÍDELNA S KUCHYŇSKOU LINKOU	54,4
123	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	17,8
124	SKLAD VOZÍKŮ	5,5

OBECNÝ DETAIL ZAKONČENÍ POTRUBÍ NAD STŘECHOU
MĚŘÍTKO 1:25



LEGENDA VZT

- 1 | 0 / 50 — Č.ZAŘÍZENÍ — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU / MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- 1.01 — POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR
- OHEBNÁ TEPELNĚ/HLUKOVĚ IZOLAČNÍ AL HADICE TL. IZOLACE 25mm (SÁNÍ+VÝFUK VZDUCHU 50mm)
- SVAZEK CU POTRUBÍ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)
- TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK S AL POLEPEM TL. 30mm, SAMOLEPÍCÍ
- POŽÁRNÍ IZOLACE S AL POLEPEM TL. 40mm, ODOLNOST DLE PBŘ

POZN:.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA:

VYPRACOVAL:	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ABBAX-CLIMA S. R. O. ELEONORY VORAČICKÉ 17, BRNO, 61600
Ing. MAREK MUSIL	Ing. RADIM DRÁPAL Ph.D.	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO VZT PROJEKTU: P22004		

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Jitka Bartošová	Jitka Bartošová		
INVESTOR:	DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM		
STAVBA: REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA		FORMÁT:	12xA4
		DATUM:	10/2022
OBJEKT: D 1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 03