



POZNÁMKA:

NOVÝ ODTAH SPALIN JE NAVRŽEN POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO ODTAHOVÉHO POTRUBÍ SKLÁDAJÍCÍ SE Z:

- 1. VRSTVA = VNITŘNÍ NEREZOVÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA
- 2. VRSTVA = TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁL
- 3. VRSTVA = KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ Z LEŠTĚNÉHO NEREZOVÉHO PLECHU

ODTAH SPALIN JE KOTVEN DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOVY

LEGENDA ČAR:
— NOVÉ ODTAHOVÉ POTRUBÍ

| | | | | |
|---------------|--|---|--|---|
| VYPRACOVAL: | | VIATHERM spol s r.o. Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava – Hulváky +420 555 120 055 www.viatherm.cz IČO: 26862638 DIČ: CZ26862638 | | <div>VIATHERM</div> <div>PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ</div> <div><small>Důležitý majetek firmy © VIATHERM s.r.o. Zneužití a rozmnožování bez souhlasu společnosti je trestné.</small></div> |
| NÁZEV AKCE: | | Modernizace technologie sladovny v areálu společnosti Sladovna s.r.o. Bruntál | | |
| MÍSTO STAVBY: | | Karolíny Světlé 1488/4, 792 01 Bruntál | | |
| INVESTOR: | | SLADOVNA s.r.o., Bruntál | | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------|-------------|
| NÁZEV VÝKRESU: D1.4.1_K001 – ODTAH SPALIN OD PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE | | | ČÍSLO PARE: |
| ŘEŠITEL: | VIATHERM spol s r.o. | VYPRACOVAL: Ondřej Zahradník | |
| STUPEŇ: | DSP | FORMÁT: A2 (1:50) | |
| DATUM: | 04/2021 | ČÍSLO AKCE: 2021005 | |