



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA POTRUBÍ

WC - závěsný klozet

HL 201/1 přípojovací manžeta excentrická DN 110
rohový uzavírací kulový kohout 1/2"/3/8"

U - umyvadlo jednoduché

HL 132/40 - zápachová uzávěrka DN 40x5/4" se zpětným uzávěrem
umyvadelová směšovací stojánková baterie - páková
urtnaí Nova, radarový splachovač, SLP 07Z

P - radar a napájecí zdroj na liště, vtok do pisoáru, elektromagnetický ventil,
přívodní vedení,
rohový ventil, sifon a svrtávací šablony. Napájení 230 V

D - nerezový dřez

HL100G/50 - zápachová uzávěrka pro dřez s kulovým kloubem na odtoku
DN 50 x 6/4"
dřezová směšovací stojánková baterie - páková
myčka stolního nádobí

M - myčka stolního nádobí

DTTO dřez, uzavírací kulový kohout 3/4"/1/2"

V - výlevka

LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI – SPLAŠKOVÁ
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ

SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM
PROVEDENÍ – MAT. PP
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI – PVC KG.

NIVELETA POD PODLAHOU MIN: 0,65m
KRYTÍ V ZEMI MIMO OBJEKT MIN: 0,8m
SKLON POTRUBÍ MIN.3%, MAX 35%

POZN.: LEŽATÉ POTRUBÍ JE PROVEDENO Z PVC POTRUBÍ A TVAROVEK KG.
PŘÍPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE PROVEDENO Z PP POTRUBÍ SYSTÉMU HT.

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:				
Jitka Bartošová		Ing. Martin Bárta				
INVESTOR:	DIAKONIE ČČE - STŘEDISKO BETLÉM					
STAVBA: REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA OBJEKT: D 1.4 Technika prostředí staveb D 1.4.1 ZTI						
				FORMÁT:		2x A4
				DATUM:		8/2022
				STUPĚŇ:		DPS
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY:				
ROZVINUTÝ ŘEZ ODPADNÍM POTRUBÍM		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:			
		1:75	6a			