NOVÝ STAV - ROVINA ŘEZU NAD STROPEM ADMINISTRATIVNÍ VESTAVBY



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŘEFABRIKOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- STRUSKOPEMZOBETONOVÉ TVÁRNICE
- SKLENĚNÉ TVÁRNICE LUXFERY
- HYDROIZOLACE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO ŠEDÉHO FASÁDNÍHO POLYSTYRENU, λ = 0,032 W/mK, TLAKOVÉ NAPĚTÍ PŘI 10% RELATIVNÍ DEFORMACI 70 kPa, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E
- SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ A VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI PRŮRAZU TL. 100 mm, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,034 W/mK, MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA cd 1270 J/kgK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E
- STŘÍKANÁ TEPELNÁ IZOLACE - OBJEM. HMOTNOST 8,5 kg/m3, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,037 W/mK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E

POZN.:

- NEBYLY PROVEDENY SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ - SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU ODHADNUTY DLE TYPU A STÁŘÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU
OKNA KANCELÁŘ Uw=0,78 W/mK
OKNA FIDNÍ Uw = 0,84 W/mK
DVEŘE Ud=1,2 W/mK

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

- TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA - ZRNITOST 3 mm, SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,7 W/mK
- BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRACE NA BÁZI POLYMERNÍ DISPERZE A MINERÁLNÍCH PLNIV
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA - JEDNOSLOŽKOVÁ, NA BÁZI CEMENTU
- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA PRO ARMOVÁNÍ STĚRKOVÉ VRSTVY - OKA 3,5x3,5 mm - PLOŠNÁ HMOTNOST 162 g/m²
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA - JEDNOSLOŽKOVÁ, NA BÁZI CEMENTU
- IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO ŠEDÉHO FASÁDNÍHO POLYSTYRENU, λ = 0,032 W/mK, TLAKOVÉ NAPĚTÍ PŘI 10% RELATIVNÍ DEFORMACI 70 kPa, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA - JEDNOSLOŽKOVÁ, NA BÁZI CEMENTU
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ MEZI ŽB SLOUPY
- VNITŘNÍ OMÍTKA

Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Obok rozlišce:	SPZ DESIGN, s.r.o. Hlavnická 390/13 779 00 Olomouc - Hodolec IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil		
Vypracoval:	Ing. Alžběta Jurajdová		
	-		
Kreslil:	Ing. Alžběta Jurajdová		
	-		
Kraj: Olomoucký	Místo: Polkovice 210, 75144 Polkovice, okres Přerov, par.Č. 326, k. ú. Polkovice		
Investor: M Trading Slovakia s.r.o., Polkovice 210, 751 44 Polkovice, okres Přerov			
Název stavby: **Energeticko úsporná opatření na objektu prodejního skladu, Polkovice 210**			
Obsah výkresu: NOVÝ STAV - ROVINA ŘEZU NAD STROPEM ADMINISTRATIVNÍ VESTAVBY			

Účel projektu:	DSP
Datum:	1/2023
Číslo archivní/zakázky:	49/22
Datum expedice/verze:	28. 2. 2023 / V1
Formát výkresu:	12x A4
Měřítko: 1:50	Paré číslo:
Číslo výkresu: D.1.1-10	