

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 2

Společnost: **M Trading Czech, s.r.o.**
Se sídlem: č.p. 210, 751 44 Polkovice
IČO: 29451833
Zastoupen: Marcel Kerhát, jednatel

Název zakázky:

„Energeticko-úsporná opatření na objektu prodejního skladu, Polkovice 210“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

prosíme o prověření výměry k pol. č. 107 Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou, výměra odpovídá m², ve výpočtu k položce chybí tloušťka (viz PD tl. 200mm).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde doplnil popis předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„D+MTŽ okno plastové, 6-ti komorový profil, iz.3sklo, U_w=0,78, barva bílá int.+ext., páska připojovací spáry - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů“

„D+MTŽ okno plastové FIX, 6-ti komorový profil, iz.3sklo, U_w=0,848, barva bílá int.+ext. - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů, pásy připojovací spáry“

„D+MTŽ plastové vstupní dveře, 6-ti komorový profil, iz.3sklo, U_d=1,1, barva hnědá int+ext., pásy připojovací spáry - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů“


V přiložené dokumentaci se ale **výpis výplní otvorů** nenachází. Žádám tedy o jeho doložení, nebo přesný výpis specifikace oken, včetně určení otevírání, pro jejich ocenění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde doplnil specifikaci předmětných položek. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

v PD u výkresu střechy je uvedená poznámka o přípravě držáků pro FVE, rozpočet tuto část neobsahuje. Přejete si docenit, nebo to nebude součástí dodávky?



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že FVE není součástí předmětu plnění. Účastníci nebudou oceňovat držáky FVE.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 14. 4. 2023 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **14. 4. 2023 v 10:05 hodin**.

Místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.

Příloha č. 1 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně, dne 3. 4. 2023

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele