



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 12.711.649

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 organizaci

AERS s.r.o.
Šárecká 1449/37
160 00 Praha, ČR

Na základě výsledků provedené inspekce, zkoušek a testů, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech evidenční číslo 12.711.642, potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název: **Akumulační Energetická Stanice**
Typ: **AES 6/10**
Sériové číslo vzorků: **AES6RC4AP1908-0011**
AES6RC4AP1909-0013

s požadavky ČSN EN 62109-1 ed.2: 2010
ČSN EN 62109-2 ed.2: 2010
ČSN EN 61439-1 ed.2: 2012
ČSN EN 62477-1: 2013
ČSN EN 50438 ed.2: 2014
ČSN EN 61000-6-1 ed.2: 2007.

Podmínky platnosti:

- Jsou uvedeny v závěru inspekční zprávy ev. č. 12.711.642,
- Certifikát je platný pouze pro daný typ zařízení

v Praze, dne 19.12.2019

**Za TÜV SÜD Czech s.r.o.:**
Ing. Michal Svrček

Vedoucí obchodní jednotky