

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce  
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „zákon“)

s názvem

## **Víceúčelové hřiště – ZŠ Český Dub**

---

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Týká se barvy sportovního povrchu na víceúčelovém hřišti: V TZ je psaná standardní cihlové červená barva. Ve výkresu jsou zase blíže nespecifikované dva odstíny zelené. Jednotlivé barvy povrchů se cenově liší a velký vliv na finální cenu má taky to, zda se bude celé hřiště pokládat v jedné barvě, nebo bude více barev. Z těchto důvodů žádáme zadavatele o upřesnění barvy/barev sportovního povrchu vč. odstínů RAL.

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí:

TZ PD:

**„Malou kopanou 40x20m, 2x košíkovou 13x20m, 2x volejbal, vybíjená 9x18m, 1x tenis 23,77x10,97m, sprint 60m, sprint 50m, rozběh skok daleký**

Předmětné hřiště je lemováno zahradními obrubníky nastojato do betonového lože, případně betonovou podezdívkou oplocení, nebo opěrnou stěnou.

Multifunkční hřiště bude provedeno **v zelené barvě se zelenými výběhy**. Hřiště bude mít rovněž barevně odlišeno provedení jednotlivých lajn pro jednotlivé hrací plochy. Vždy v jiné barvě.“

Grafická část je orientační dělení.

Zadavatel uvádí, že RAL u dané plochy se v PD nestanovuje, bude vzorkováno při realizaci.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Týká se povrchů na workoutovém hřišti: V rozpočtu je psáno: Pružná podložka ze směsi SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 40 mm. Ve výkresu D1.1\_07 Workoutové hřiště je zase psáno: Pružná podložka ze směsi SBR granulátu a polyuretanového pojiva tl. 40 mm. V TZ taky tak. Co tedy platí? Dále žádáme zadavatele o upřesnění odstínu RAL u finálního povrchu workoutového hřiště.

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel uvádí, že platí popis v TZ – Pružná podložka ze směsi SBR granulátu a polyuretanového pojiva tl. 40 mm. Zadavatel současně uvádí, že se bude jednat o odstín modré barvy. Bude vyvzorkováno při realizaci.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Týká se položky č. 78 - D+M stříška na doskočiště 8x2,8m vč. pomocné konstrukce, dělená. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky, ideálně o uvedení referenčního výrobku.

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadavatel uvádí, že se jedná o jednoduchou ocelovou Pz konstrukci, nebo AL s polykarbonátem. Zadavatel současně uvádí, že se něco obdobného dělá pro skok vysoký.

---

### ***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 8. 2023 do 10:00 hodin.**

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele