


KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

NENÍ ŘEŠENO



±0.000 UT

±0.000 UT

21m

VENKOVNÍ POTRUBÍ - NENÍ ŘEŠENO


NAPOJOVACÍ MÍSTO  
VODOVOD

VNITŘNÍ POTRUBÍ - ŘEŠENÁ ČÁST

Dimenze [mm]	dn40x3,7, signální vodič CYY 4mm2, výstražná fólie bílé barvy
Materiál	PE100 RC
Spád [%]	VYSPÁDOVÁNÍ 3 PROMILE SMĚREM K DOMU
Celková délka [m]	CELKOVÁ DÉLKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY JE 21 m – nové části


POZOR - V RÁMCI PROJEKTU JE POČÍTÁNO POUZE S ÚPRAVAMI  
VNITŘNÍ KANALIZACE A VODOVODU  
VEŠKERÉ VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE ZHOTOVENO V RÁMCI  
NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU

VENKOVNÍ INSTALACE NEJSOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU



PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY SÍTĚ OD SPRÁVOU SÍTÍ  
PRO KRÍŽENÍ SÍTÍ JE POTŘEBA DODRŽET ČSN 73 6005

Legenda:



NÁZEV OBJEKTU:			
ÚPRAVY SKAUTSKÉ KLUBOVNY HRADISKO	Radoslav Vrobel		
STAVEBNÍK:	ZODP. PROJEKTANT:		
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO MJR. KARLA HAASE, OLOMOUC, Z. S.	Radoslav Vrobel		
MÍSTO STAVBY:	OBSAH:		
ČERNÁ CESTA 69, OLOMOUC, 779 00 p. č. st. 5; st. 388, p.č. 37/5 [710555]	D.1.4.1. Zdravotně technické instalace		
	NÁZEV VÝKRESU:		
	Vodovodní přípojka podélný řez		
	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	ČÍSLO VÝKRESU:
	04/2023	A3	D.1.4.1-b2
	DATUM:	STUPEŇ PD:	
		DPS	