

LEGENDA ZNAČEK:

- LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ
- LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ (SVÍTÍCÍ VZHŮRU)
- LED SVÍTIDLO KULATÉ
- LED SVÍTIDLO KULATÉ
- LED SVÍTIDLO VENKOVNÍ
- SPÍNAČE PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ, IP20
- SPÍNAČE PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ, IP44
- TLAČÍTKO
- POHYBOVÉ ČIDLO
- VOLNÝ VÝVOD 400V
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP20
- MOTOROVÝ SPOTŘEBIČ (VENTILÁTOR, ...)
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVÁDĚČ
- KABELOVÁ TRASA, NAPÁJECÍ KABELY, OVLADACÍ KABELY, ...

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A1 - LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, 5800lm, 51W
- A1N - LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, 5800lm, 51W, S INVERTEREM A BATERIÍ NA 30 MIN.
- A2 - LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, 4600lm, 44W
- A3 - LED SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ, 3000lm, 35W
- B1 - LED SVÍTIDLO, KULATÉ, 2500lm, 28W
- B2 - LED SVÍTIDLO, KULATÉ, 1900lm, 20W
- C1 - LED SVÍTIDLO, VENKOVNÍ, 600lm, IP65, 50W



PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3/PEN ~ 400/230V 50Hz, TN-C  
3/PEN ~ 400/230V 50Hz, TN-C-S


CHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:  
ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY  
CHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ZMĚNA Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2  
ZÓNY V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ÚMÝVACÍ PROSTOR UMYVADLA DLE ČSN 33 2130 ed. 2

ŘEZ UMÍSTĚNÍM SVÍTIDEL V M.Č. 201 A 202



10a - hlavní osvětlení  
10b - dekorativní osvětlení mířící do krovu

HLAVNÍ INŽENÝR:	Bc. MARTIN KOLAŘÍK	NAKRESLIL:	Bc. MARTIN KOLAŘÍK
KONTROLOVAL:	Bc. MARTIN KOLAŘÍK		
STAVEBNÍK:	JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO MJR. KARLA HAASE OLOMOUC, Z. S.		
MÍSTO STAVBY:	ČERNÁ CESTA 69, OLOMOUC, 779 00; p. č. 8; st. 5; st. 388, p.č. 37/5 [710555]		
NÁZEV AKCE:	ÚPRAVY SKAUTSKÉ KLUBOVNY HRADISKO		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - SKAUTSKÁ KLUBOVNA	FORMÁT:	8x A4
ČÁST:	D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM:	ČERVEN 2023
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 2.NP - Elektroinstalace	STUPEŇ:	PDPS
		MĚŘÍTKO:	VÝKRES: 04

